

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe

Moduł tyrystorowy |grupa materiałowa 321-1|

- Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy.

Zaoferowany przez dostawcę moduł tyrystorowy musi być zgodne z parametrami ujętymi w poniższej tabeli lub „równoważny” z typem modułu tyrystorowego będącego przedmiotem postępowania.

Zastosowane pojęcie „równoważny” oznacza spełnienie co najmniej następujących wymagań przez oferowane produkty:

Identyczność następujących parametrów znamionowych:

Lp.	Asortyment	Parametry techniczne
1	Moduł tyrystorowy typu MTC400-28-416F3 (zamiennik dawnego typu TTM460-28-iv6)	Średni prąd przewodzenia $I_t(AV)=400A$ Powtarzalne szczytowe napięcie blokowania w kierunku przewodzenia $V(DRM)=2600V$ Powtarzalne szczytowe napięcie zaporowe $V(RRM)=3600V$ Szczytowy prąd udarowy $I(TSM)=12,5kA$

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty

- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty – iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń – załącznik nr 1
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2
- Oświadczenie o posiadaniu statusu... - załącznik nr 3
- **Instrukcja stosowania lub DTR** w języku polskim, zawierająca między innymi parametry techniczne wyrobu, sposób użycia, wymagane środki bezpieczeństwa oraz rysunek przedmiotu oferty, potwierdzająca parametry określone przez Zamawiającego.

Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia

1) Przy każdej dostawie:

- Dokument wydania W-Z.
- Karta gwarancyjna.
- Instrukcja stosowania lub DTR

Wymagania dotyczące gwarancji

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

3. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

¹ Uwaga! – Wnioskodawca może odstąpić od opisu wymagań prawnych i wymaganych parametrów techniczno-użytkowych a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust.2 Wytocznych (...).

Załącznik nr 03 do Wytocznych nr 19 "Uruchomienie postępowania objętego zakresem działania CLM"

.....
4. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
.....

5. Inne

Termin dostawy: do 6 tygodni od daty złożenia zamówienia. Termin płatności – wg oświadczenia.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: (wymienić np.: złom, odpady po górnicze, drewno, opakowania itp.)

02.03.2026r.

Data

STARSZY INSPEKTOR
Gospodarki Maszynami, Smarami,
Technologii Górniczej
KWK Ruda, Ruch Halemba
Daniel Kusz
Daniel Kusz

Imię i nazwisko, podpis