

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

Szczegółowy zakres zamówienia:

Lp.	Nazwa materiału	jm	Uwagi
1	TRANSFORMATOR SIECIOWY AWT150 TRP/40/16/18 40VA 230V AC 50HZ 2,2A/2A 16V/18V IP-30 MONTAŻ NA SZYNIE DIN SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ SATEL	szt.	transformator: 40VA napięcie zasilania: 230V AC / 50Hz napięcia AC: 16V i 18V nominalne napięcie i prąd wyjściowy pod obciążeniem: 16V/2.2A; 18V/2A prąd nominalny uzwojenia pierwotnego: 0.2A bezpiecznik termiczny 130°C Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe: bezpiecznik topikowy T 315mA/250V klasa szczelności: IP30 materiał obudowy: PC/ABS wymiary: 72x115x70mm (szer./wys./dł.)
2	PŁYTA GŁÓWNA VERSA 10 OBSŁUGA 10 WEJŚĆ Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZBUDOWY DO 30 SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU/CENTRALA ALARMOWA VERSA	szt.	zgodność z EN50131 Grade 2 10 wejść z możliwością rozbudowy do 30: wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC możliwość obsługi czujek roletowych i wibracyjnych kontrola obecności czujek dodatkowe wejście sabotażowe od 4 do 12 programowalnych wyjść 3 wyjścia zasilające podział systemu na 2 strefy: 3 tryby dozoru w każdej strefie sterowanie przez użytkownika lub za pomocą timerów magistrala komunikacyjna do podłączania manipulatorów, czytników i modułów rozszerzeń wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjami: monitoringu (SIA, ContactID, inne) powiadamiania głosowego (8 numerów, 16 komunikatów) zdalnego programowania (modem 300 bps) współpraca z modułami GSM/GPRS: powiadamianie głosowe/SMS monitoring SMS/GPRS sterowanie systemem za pomocą: manipulatorów LCD lub LED (do 6) manipulatorów bezprzewodowych VERSA– LCDM–WRL (VERSA 10 Firmware v1.04 lub nowszy), VERSA–KWRL2 (VERSA 10 Firmware v1.09 lub nowszy), manipulatorów z ekranem dotykowym INT– TSH2, INT–TSG2 (VERSA 10 Firmware v1.10 lub nowszy), pilotów zdalnego sterowania

¹ Uwaga! – Wnioskodawca może odstąpić od opisu wymagań prawnych i wymaganych parametrów techniczno-użytkowych a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust.2 *Wytycznych* (...).

			port RS-232 – gniazdo RJ możliwość prostej aktualizacji oprogramowania (firmware) ułatwiająca korzystanie z przyszłych urządzeń obsługa do 31 haseł: 30 zwykłych użytkowników 1 instalator edycja nazw ułatwiająca obsługę i zarządzanie systemem timery: 4 timery z obsługą wyjątków pamięć 2047 zdarzeń automatyczna diagnostyka podstawowych komponentów systemu wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 2A: zabezpieczenie przeciwprzecięniowe zabezpieczenie przez całkowitym rozładowaniem akumulatora regulacja prądu ładowania akumulatora opcja niezgłaszania ewentualnych problemów z połączeniem z serwerem SATEL jako awarii
3	OBUDOWA PLASTYKOWA OPU-4 P CENTRALA ALARMOWA SATEL CA; VERSA; INTEGRA; PERFECTA	szt.	współpraca: VERSA, INTEGRA, PERFECTA, Seria CA zastosowanie: do wewnątrz montaż: natynkowy materiał: tworzywo miejsce na akumulator: 7Ah/12V miejsce na zasilacz: APS-412 miejsce na transformator: 40VA lub 60VA zamykanie: skręcane spełnia wymagania normy EN50131 Grade 3 możliwość instalacji urządzeń bezprzewodowych z antenami wewnątrz obudowy opcjonalny uchwyt HOLDER A lub HOLDER A2 zabezpieczenie: tamper (otwarcie obudowy, oderwanie od ściany) wymiary: 266x286x100mm (szer./wys./dł.)
4	MANIPULATOR LCD DO CENTRAL VERSA VERSA-LCDM-WH MAKSYMALNY POBÓR PRĄDU 60MA 12V DC SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU/CENTRALE ALARMOWE/VERSA/SATEL	szt.	Manipulator Satel VERSA-LCDM-WH do central VERSA duży, czytelny wyświetlacz LCD diody LED informujące o stanie stref i systemu szybkie włączanie wybranego trybu czuwania przy pomocy klawiszy funkcyjnych alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury podświetlenie wyświetlacza i klawiszy białe sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie sygnalizacja utraty łączności z centralą wymiary: 139x124x22mm (szer./wys./dł.) zgodność z EN 50131 Grade 2

- 1) Zamawiający dopuszcza oferty równoważne o parametrach nie gorszych od wymaganych.
- 2) Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być sprzętem nowym, pochodzącym z bieżącej produkcji, nie używanym wcześniej w innych projektach.
- 3) Towar winien być dostarczony do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.

- 4) Towar winien być wydany Zamawiającemu w opakowaniach zwyczajowo przyjętych dla danego rodzaju towaru i sposobu jego przewozu.

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

- 1) Oświadczenie Wykonawcy – zgodnie z załączonym wzorem, – iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek.
- 2) **Karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań w przypadku zaoferowania produktów równoważnych.**
- 3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru.
- 4) Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

Przy każdej dostawie:

- dowód dostawy wygenerowany w Portalu Dostawcy PGG S.A.,
- karta gwarancyjna

4. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

- 1) Zamawiający wymaga co najmniej - 24 miesięcznej gwarancji od daty dostarczenia urządzenia do magazynu Zamawiającego.
- 2) Gwarancje, reklamacje i kary umowne zgodne z **Ogólnymi Warunkami Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.**

5. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

nie dotyczy

6. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

nie dotyczy

7. Inne

Termin płatności: Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury w KSeF przez ZAMAWIAJĄCEGO, a w przypadku faktur wystawionych poza KSeF termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury poza KSeF w formie uzgodnionej przez strony transakcji, jednak nie wcześniej niż w terminie płatności faktury pierwotnej.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

.....

Imię i nazwisko, podpis