

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**
**Dostawa narzędzi i elementów złącznych do obróbki i łączenia kabli i przewodów dla PGG
S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice – grupa nr 284-28.**

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

1. Wyroby stanowiące przedmiot zamówienia muszą:
 - a. Spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów i być zgodne z normami mającymi zastosowanie dla danego wyrobu.
 - b. Być fabrycznie nowe i wolne od wad.
 - c. Dopuszcza się oferowanie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych.
 - d. Spełniać następujące wymagania:

L.p.	Nazwa materiału
1.	BLOKADA KOŃCOWA BEZŚRUBOWA SZER.6MM NA SZYNĘ TS 35 249-116 ZAPOBIEGA PRZESUWANIU ZŁĄCZEK LISTWOWYCH NA SZYNIE TS 35
2.	KOŃCÓWKA KABLA MIEDZIANEGO TE 1,00-10 WIEŁODRUTOWEGO TULEJKOWA KOLOR CZERWONY
3.	KOŃCÓWKA KABLA MIEDZIANEGO TE 1,50-12 WIEŁODRUTOWEGO TULEJKOWA KOLOR ŻÓŁTY OPAKOWANIE 100SZT
4.	ZACISK OCHRONNO PRĄDOWY 1X25/4X10MM2 KOLOR SZARY NA SZYNĘ TH35
5.	ZACISK OCHRONNO PRĄDOWY 1X25/4X10MM2 KOLOR NIEBIESKI NA SZYNĘ TH35
6.	ZACISK OCHRONNO PRĄDOWY 1X25/4X10MM2 KOLOR ZIELONO-ŻÓŁTY NA SZYNĘ TH35
7.	KOŃCÓWKA MIEDZIANA TULEJKOWA IZOLOWANA TYPU TI-2,5/12 CYNOWANA Z IZOLACJĄ POLIPROPYLENOWĄ BEZHAŁOGENOWĄ OPAKOWANIE 100SZT
8.	KOŃCÓWKA MIEDZIANA TULEJKOWA IZOLOWANA TYPU TI-0,5/10,0 CYNOWANA Z IZOLACJĄ POLIPROPYLENOWĄ BEZHAŁOGENOWĄ OPAKOWANIE 100SZT
9.	KOŃCÓWKA MIEDZIANA TULEJKOWA IZOLOWANA TYPU TI-0,75/8,0 CYNOWANA Z IZOLACJĄ POLIPROPYLENOWĄ BEZHAŁOGENOWĄ OPAKOWANIE 100SZT
10.	TAŚMA DYMO D1 BIAŁA / CZARNY DRUK 12X7000MM STANDARD S0720530 DRUKARKA ETYKIET DYMO LABELMANAGER 160
11.	ZŁĄCZKA INSTALACYJNA UNIWERSALNA 5-PRZEWODOWA Z DŹWIGNIAMI 400V DO PRZEWODÓW LINKOWYCH O PRZĘKROJU 0,08-4MM I DRUTOWYCH DO 2,5MM SZER.26,6MM WYS.14,5MM GŁĘBOKOŚĆ 20,5MM
12.	ZŁĄCZKA INSTALACYJNA PRZELOTOWA Z DŹWIGNIAMI 221-2411 OPAK. 60SZT. DO WSZYSTKICH RODZAJÓW PRZEWODÓW O PRZĘKROJU 0,2-4MM2 SZER.8,1MM WYS.8,9MM GŁĘBOKOŚĆ 35,5MM
13.	LISTWA MONTAŻOWA TS-35/0,25M (DIN-3 TH-35) PERFOROWANA WYPOSAŻENIE ZŁĄCZEK
14.	PODKŁADKA MIEDZIANO-ALUMINIOWA PMA 16 Q 17X35 ŚRUBA M16 OPAKOWANIE 100SZT
15.	LISTWA ZACISKOWA LZ W KORPUSIE ZU-ZACISK ŚRUBOWY 1XTOROWY F2.0231 AL /CU 1,5-16MM2 KOLOR SZARY
16.	LISTWA ZACISKOWA LZ W KORPUSIE ZU-ZACISK ŚRUBOWY 1XTOROWY F2.0285 AL /CU 35-150MM2 KOLOR NIEBIESKI
17.	LISTWA ZACISKOWA LZ W KORPUSIE ZU-ZACISK ŚRUBOWY 1XTOROWY F2.0287 AL /CU 35-

	150MM2 KOLOR ŻÓŁTO-ZIELONA
18.	ZŁĄCZKA INSTALACYJNA UNIWERSALNA 3-PRZEWODOWA Z DŹWIGNIAMI 400V DO PRZEWODÓW LINKOWYCH O PRZĘKROJU 0,08-4MM I DRUTOWYCH DO 2,5MM SZER.17MM WYS.14,5MM GŁĘBOKOŚĆ 20,5MM

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
3. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy – zgodnie ze wzorem.
4. Karta katalogowa potwierdzająca parametry Zamawiającego PONUMEROWANA ZGODNIE Z FORMULARZEM OFERTOWYM.

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

Przy każdej dostawie:

1. Dokument dostawy (WZ) z wpisanym numerem zamówienia.
2. Deklaracja zgodności/świadectwo jakości
3. Karta gwarancyjna

4. Wymagania dotyczące gwarancji:

min. 12 miesięcy od dostawy do Zamawiającego

5. Inne:

Termin dostawy: **do 20 dni** od daty otrzymania zamówienia

30.03.2026

Data

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice
Oddział Elektryczny ds. Obiektów
Podstawowych i Pomocy Powierzchni
Szarych Gór
Adam Chłodek

Imię i nazwisko, podpis