

## WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

opraw awaryjnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały.

**I. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):**

Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad.

NAZWA	OPRAWA AWARYJNA HELIOS DS LED HDL/1,2W/B/3/SA/AT/OP
Certyfikat CNBOP	<b>TAK</b> lub równoważna
Moc	1,2W
Napięcie	220-240V 50-60Hz
Stopień ochrony	min. IP65
Czas podtrzymania	3h
Temperatura barwowa	6000K
Żywotność	50000h
Funkcja AUTOTEST	<b>TAK</b>
MONTAŻ	natynkowy
Wykonanie	Obudowa z białego poliwęglanu Klosz opalizowany z poliwęglanu
Wersja	sieciowo-awaryjna (na jasno)
Oprawa wyposażona w piktogram	<b>TAK</b>
Rozpoznawalność	Dwustronna, 25m

**II. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty (jeżeli dotyczy).**

- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek,
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
- Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy lub dużego przedsiębiorcy,
- Karta katalogowa lub dokumentacja techniczno-ruchowa oferowanego wyrobu zawierająca parametry techniczno-ruchowe,
- Certyfikat dopuszczenia CNBOP.

**III. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy).**

- Dowód dostawy
- Karta gwarancyjna
- Deklaracja zgodności
- Instrukcja obsługi

**IV. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):**

Minimum 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

**V. Inne**

Termin dostawy do 60 dni od daty otrzymania zamówienia.

Termin płatności – zgodnie z oświadczeniem.

.....10.04.2026r.....

Data

Sztygar oddziałowy  
oddziału MESPW 1

Artur Cybulski

.....  
Imię i nazwisko, podpis

\* niepotrzebne skreślić