

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Opis przedmiotu zamówienia :

**PRZEWÓD (V) NTSKCGECWOEU 3X70+3X(2X1,5ST+35/3KON)+UEL KON 3,6/6,0KV
OPONOWY GÓRNICZY KOMBAJNOWY**

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

- 1) Przewody przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych powyżej 1000 V prądu przemiennego, **muszą posiadać dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego** wydane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1003 z późn. zm.) **i muszą być oznakowane zgodnie z wyżej wymienionym dopuszczeniem .**
- 2) **Przewody muszą posiadać czytelne i trwale oznaczenie zawierające w szczególności: nazwę producenta, typ przewodu, przekrój i ilość żył, napięcie znamionowe, rok produkcji, znak dopuszczenia – jeżeli dotyczy.**
- 3) Przewody oferowane jako typ równoważny (przeznaczone do pracy w podziemiach kopalń) **muszą posiadać aktualną opinię** wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzającą, iż oferowany typ przewodu jest równoważny w zakresie **zastosowania do zasilania tej samej grupy urządzeń oraz w wyrobiskach zaliczanych do tego samego stopnia niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.**
- 4) **Przekrój żyły ochronnej w podanym oznaczeniu przewodu jest przekrojem minimalnym jaki powinien posiadać oferowany przewód. Jeżeli Wykonawca zaoferuje przewód o większym przekroju żyły ochronnej Zamawiający uzna, że jest to przewód nie równoważny lecz spełniający wymagania Zamawiającego w tym zakresie.**
- 5) **Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.**

C. Przedmiotowe środki dowodowe wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą.

1. Oświadczenie o spełnieniu wymagań prawnych i techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego .
2. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej .
4. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy lub dużego przedsiębiorcy .
5. Dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego – dla przewodów przeznaczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych powyżej 1000 V .
6. Aktualna opinia (dla przewodów oferowanych jako typ równoważny przeznaczonych do pracy w podziemiach kopalń) wydana przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzająca, iż oferowany typ przewodu jest równoważny w zakresie **zastosowania do zasilania tej samej grupy urządzeń oraz w wyrobiskach zaliczanych do tego samego stopnia niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.**
7. Deklaracja zgodności.
8. Karta katalogowa, która będzie również zawierać następujące parametry, tj.: dopuszczalna siła rozciągająca [N] oraz minimalny promień gięcia dynamicznego [mm].

D. Dokumenty wymagane przy dostawie:

1. Dokumenty wymagane przy każdej dostawie do magazynu materiałowego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A.

- a) Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.,
- b) Świadcstwo jakości wyrobu, które musi zawierać wyniki prób i badań (zaświadczenie z wykonania badań niepełnych) oraz orzeczenie o zgodności z normami mającymi zastosowanie do przewodów będących przedmiotem zamówienia,
- c) Kartę gwarancyjną,
- d) Deklaracja zgodności
- e) Karta katalogowa, która będzie również zawierać następujące parametry, tj.: dopuszczalna siła rozciągająca [N] oraz minimalny promień gięcia dynamicznego [mm].

E. Wymagania dotyczące gwarancji :

Min. **24** miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

F. Termin realizacji :

120 dni od daty przekazania zamówienia .

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

- 1) Oferowany przedmiot zamówienia **spełnia** wymagania prawne i techniczno-użytkowe określone w **Załączniku Nr 2**.
- 2) **Oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy.**
- 3) Przewody przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych powyżej 1000V, **posiadają dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego** wydane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1003 z późn. zm.) **i są oznakowane zgodnie z wyżej wymienionym dopuszczeniem.**
- 4) **Przewody posiadają czytelne i trwale oznaczenie zawierające w szczególności: nazwę producenta, typ przewodu, przekrój i ilość żył, napięcie znamionowe, rok produkcji, znak dopuszczenia.**
- 5) Przewody oferowane jako typ równoważny (przeznaczone do pracy w podziemiach kopalń) **posiadają aktualną opinię** wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzającą, iż oferowany typ przewodu jest równoważny w zakresie **zastosowania do zasilania tej samej grupy urządzeń oraz w wyrobiskach zaliczanych do tego samego stopnia niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego**

*)

*) w przypadku, gdy Wykonawca nie oferuje przewodów równoważnych – wpisać „nie dotyczy”

B. Załączone do oferty przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

*W tabeli poniżej wpisać oznaczenie oferowane *); oznaczenie równoważne **); numery stron w ofercie na których znajdują się wymagane dokumenty.*

Przedmiot zamówienia	Oznaczenie oferowane *)	Oznaczenie równoważne **)	Numer strony w ofercie na której znajdują się załączone dokumenty:		
			Dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego – dla przewodów przeznaczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych o napięciach znamionowych powyżej 1000 V	Aktualna opinia dla przewodów oferowanych jako typ równoważny przeznaczonych do pracy w podziemiach kopalń) – zgodnie z częścią B, pkt. 3) Załącznika 2	Karta katalogowa
PRZEWÓD (V) NTSKCGECW0EU 3X70+3X(2X1,5ST+35/3KON)+UEL KON 3,6/6,0KV OPONOWY GÓRNICZY KOMBAJNOWY					

UWAGA:

- *) Przekrój żyły ochronnej w podanym oznaczeniu przewodu w zadaniach jest przekrojem minimalnym jaki powinien posiadać oferowany przewód. Jeżeli Wykonawca zaofertuje przewód o większym przekroju żyły ochronnej Zamawiający uzna, że jest to przewód nie równoważny lecz spełniający wymagania Zamawiającego w tym zakresie. W przypadku oferowania przewodu o większym przekroju żyły ochronnej należy wpisać nazwę oferowanego przewodu w zadaniu o większym przekroju żyły ochronnej.
- **) W przypadku oferowania przewodów „równoważnych” w przedmiocie zamówienia należy wpisać nazwę oferowanego przewodu i zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

-
1. **Oświadczam**, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
2. Oświadczam, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
3. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)
lub
oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:
.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)
**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*
4. **Oświadczam**, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w **Załączniku Nr 2** dotyczy/ nie dotyczy (**odpowiednie skreślić**).

.....
(pieczęć i podpis oferenta lub osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)