

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU  
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA  
SPEŁNIANIA WYMAGAŃ**

**Dostawa izolatorów przepustowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK  
Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit (nr grupy asortymentowej 262-2)**

**A. Przedmiot zamówienia i wymagania techniczno-użytkowe:**

- 1) IZOLATOR PRZEPUSTOWY PEŁNOKUTY PTH-6/200 N 200A 6,6KV CERAMICZNY
- 2) IZOLATOR PRZEPUSTOWY PEŁNOKUTY PTH-1/500 500A 1,2KV CERAMICZNY
- 3) IZOLATOR PRZEPUSTOWY PEŁNOKUTY PTH-1/500 N 500A 1,2KV CERAMICZNY
- 4) IZOLATOR PRZEPUSTOWY PTHŻ-1/500 I 500A 1KV 1XSWORZEŃ ŻYWICZNY  
TEMP.PRACY-20 DO+90ST MARTECH-PLUS
- 5) IZOLATOR PRZEPUSTOWY PTHŻ-6/200 200A 6KV 1XSWORZEŃ ŻYWICZNY  
TEMP.PRACY-20 DO+90ST MARTECH-PLUS

**B. Wymagania prawne:**

- 1) Oferowane przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad. Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający żąda zaoferowania wyrobu stanowiącego przedmiot zamówienia do którego skompletowania użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.
- 2) Izolatory powinny spełniać wymagania wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów, być zgodne z normami mającymi zastosowanie dla danego wyrobu i oznakowane z obowiązującą normą.
- 3) Dopuszcza się składanie ofert równoważnych zgodnych z wyżej wymienionymi parametrami.

**C. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:**

- 1) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń
- 2) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- 3) Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy
- 4) Karta katalogowa potwierdzająca parametry
- 5) Opinia atestacyjna lub inny dokument potwierdzający uzyskanie cechy ognioszczelności i możliwości zabudowy w ognioszczelnych stacjach transformatorowych

**D. Przy każdej dostawie:**

- 1) Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.
- 2) Karta gwarancyjna
- 3) Świadectwa jakości

**E. Wymagania dotyczące gwarancji:**

Minimum 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego

**F. Inne:**

Termin realizacji: do **30 dni** od daty przekazania zamówienia Wykonawcy.

.....  
Data

.....  
Imię i nazwisko, podpis