

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Dostawa wyłącznika prądu, urządzeń sygnalizacyjnych przeciwpożarowych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

Wyroby stanowiące przedmiot zamówienia muszą:

- 1) Spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów i być zgodne z normami mającymi zastosowanie dla danego wyrobu.
- 2) Być fabrycznie nowe i wolne od wad.
- 3) Spełniać następujące wymagania nie gorsze niż niżej wymienione:

L.p.	Nazwa materiału	Parametry wymagane przez Zamawiającego
1	WYŁĄCZNIK PRĄDU PRZECIWPÓŻAROWY CX2004-R-3P-160A-BK-OPDP-KS2 230/400V 40-4000A	<ul style="list-style-type: none">- Rodzaj wyłącznika: 3-biegunowy(3P).- Prąd znamionowy: 160A.- Maksymalne napięcie pracy: 400V AC.- Kategoria użytkowania: AC-23A.- Typ montażu: W szafie rozdzielczej .- Sterowanie Mechaniczne (<i>ręczne</i>) + możliwość zdalnego wyzwania (sygnał pożarowy).- Funkcje przeciwpożarowe: przeznaczony do odcinania zasilania w razie zagrożenia pożarowego. Obudowa zewnętrzna na fundamencie <ul style="list-style-type: none">- Konstrukcja: obudowa z tworzywa termoutwardzalnego o wysokiej odporności na temperaturę.- Stopień ochrony: IP54 (<i>odporna na kurz i wodę</i>)- Wymiary: szer.400 x wysokość obudowy 820 + kieszeń kablowa 250 + fundament 900 x głębokość 285 mm- (podejście przewodami od dołu: max 5x150mm²)- Klasa środowiska: (urządzenie przeznaczone do pracy na zewnątrz budynku)- Zakres temperatury pracy od -25°C do +75°C Certyfikaty I normy: Zgodnie z normami EN60947-3 i PN-EN 12101-10 certyfikaty bezpieczeństwa przeciwpożarowego

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty

- 1) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na – zgodnie z Załącznikiem nr 1 .
- 2) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z Załącznikiem nr 2.
- 3) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy- zgodnie z Załącznikiem nr 3.
- 4) Karta katalogowa lub inny dokument jednoznacznie potwierdzający parametry oferowanego wyrobu.
- 5) Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia do potwierdzenia przez wykonawcę – załącznik nr 4.
- 6) Certyfikaty I normy: Zgodnie z normami EN60947-3 i PN-EN 12101-10 certyfikaty bezpieczeństwa przeciwpożarowego

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia - przy każdej dostawie:

- 1) Dokument / dowód dostawy materiału sporządzony w portalu Dostawcy PGG S.A.
- 2) Dokument gwarancyjny wyrobu
- 3) Deklaracja zgodności

2) Przy każdej dostawie:

- 1) Dokument dostawy (WZ) z wpisanym numerem zamówienia.
- 2) Deklaracja zgodności.

4. Wymagania dotyczące gwarancji: min. 12 miesięcy od dostawy do Zamawiającego

7. Inne - Termin dostawy: do 30 dni od daty otrzymania zamówienia

Podpis osoby sporządzającej załącznik do wniosku

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*) W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ
GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej

o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

lub

- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

Nazwa grupy kapitałowej:		
L.p.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy**)

Kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE**O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania

Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO POTWIERDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ**

L.p.	Nazwa materiału	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru)
1	WYŁĄCZNIK PRĄDU PRZECIWOŻAROWY CX2004-R-3P- 160A-BK-OPDP-KS2 230/400V 40-4000A	<ul style="list-style-type: none"> - Rodzaj wyłącznika: 3-biegunowy(3P). - Prąd znamionowy: 160A. - Maksymalne napięcie pracy: 400V AC. - Kategoria użytkowania: AC-23A. - Typ montażu: W szafie rozdzielczej . - Sterowanie Mechaniczne (<i>ręczne</i>) + możliwość zdalnego wyzwalańia (sygnał pożarowy). - Funkcje przeciwpożarowe: przeznaczony do odcinania zasilania w razie zagrożenia pożarowego. <p>Obudowa zewnętrzna na fundamentie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konstrukcja: obudowa z tworzywa termoutwardzalnego o wysokiej odporności na temperaturę. - Stopień ochrony: IP54 (<i>odporna na kurz i wodę</i>) - Wymiary: szer.400 x wysokość obudowy 820 + kieszeń kablowa 250 + fundament 900 x głębokość 285 mm - (podejście przewodami od dołu: max 5x150mm²) - Klasa środowiska: (urządzenie przeznaczone do pracy na zewnątrz budynku) - Zakres temperatury pracy od -25°C do +75°C <p>Certyfikaty I normy: Zgodnie z normami EN60947-3 i PN-EN 12101-10 certyfikaty bezpieczeństwa przeciwpożarowego</p>	

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy**)