

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**
Dostawa sprzętu instalacyjnego łącznikowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Oddział KWK Bolesław Śmiały – nr grupy 312-13.

A. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

Lp.	Nazwa urządzenia	Wymagane parametry
1	WTYCZKA SIŁOWA PRZENOŚNA 5X32A 400V 50/60HZ IP-67 OKRĄGŁA OBUDOWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH	<ul style="list-style-type: none">• prąd znamionowy: 32A• napięcie znamionowe: 400V 50/60 Hz• materiał wykonania: tworzywo sztuczne• liczba styków: 3P+N+Z (5P)• sposób montażu: przenośne• stopień szczelności: min. IP 67
2	PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY 5,0M 230V 3X2P+Z	<ul style="list-style-type: none">• Ilość gniazd: 3• długość przewodu: 5m• napięcie znamionowe: 230V• uziemienie: tak• do użytku wewnętrznego
3	GNIAZDO WTYCZKOWE N.T HERMETYCZNE PODWÓJNE Z BOLCEM 2X2P+Z 16A 250V IP-65	<ul style="list-style-type: none">• napięcie znamionowe: 250V• prąd znamionowy: 16A• model: gniazdko podwójne, bolec uziemiający• montaż natynkowy• materiał: tworzywo sztuczne• kolor: biały• stopień ochrony: min. IP 65
4	GNIAZDO WTYCZKOWE N.T HERMETYCZNE POJEDYNCZE Z BOLCEM 16A 250V IP-44	<ul style="list-style-type: none">• napięcie znamionowe: 250V• prąd znamionowy: 16A• model: gniazdko pojedyncze, bolec uziemiający• montaż natynkowy• materiał: tworzywo sztuczne• kolor: biały• stopień ochrony: min. IP 44

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno – użytkowe:

1. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z odpowiednimi normami krajowymi lub normami innego państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia, co musi zostać potwierdzone w „Oświadczeniu dotyczącym przedmiotu oferty” – **Załącznik**.
2. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji, higieny pracy i bezpieczeństwa pożarowego.
3. Przedmiot zamówienia musi być wolny od wad oraz fabrycznie nowy, czyli nie może być remontowany, regenerowany i używany
4. Przedmiot dostawy musi być oznakowany zgodnie z obowiązującą normą dla danego wyrobu oraz identyfikatorem graficznym wytwórcy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania **ofert równoważnych na dostawy elementów równoważnych w stosunku do oryginalnych**. Elementy równoważne muszą spełniać wszystkie wymagania tj. parametry techniczne, wymiarowe, materiałowe, obróbkowe, jakościowe itp., konieczne do ich właściwego miejsca zastosowania.

C. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
3. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy.
4. Karta katalogowa potwierdzająca parametry Zamawiającego ponumerowana zgodnie z formularzem ofertowym.

D. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

Przy każdej dostawie:

Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej sp. z o. o. objętego umową w formie papierowej:

1. karta gwarancyjna,
2. świadectwo jakości,
3. dokument/dowód dostawy.

E. Wymagania dotyczące gwarancji:

- **min. 12 miesięcy** od dostawy do Zamawiającego

F. Inne:

Termin dostawy: **do 30 dni** od daty otrzymania zamówienia

.....
Data

.....
Podpis