

OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA, WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE, WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE PRZED ZAWARCIEM UMOWY I PRZY DOSTAWIE

A. Opis przedmiotu zamówienia

**Dostawa detektorów przepływu prądu do PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit
Ruch Piast nr grupy 332-2**

Zakres pomiarowy cewki detektora	min. (10 – 300A)
Temperatura pracy	min. (-20°C do +40°C)
Wersja	wyście dwustanowe z optymalizacją
Napięcie wejściowe	0,4÷2V
Montaż	Na zewnętrznej powłoce kabla lub przewodu wielożyłowego za pomocą opasek kablowych
Pozycja pracy	dowolna
Współpraca z systemem	FOD900

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

1. Wyroby stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad fabrycznych.
2. Wyroby muszą spełniać wymagania szczegółowe dla tego typu urządzeń zawarte w:
 - 1) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. 2016r, poz. 817), które wprowadza dyrektywę 2014/34/UE
 - 2) Ustawie z dnia 13 kwietnia 2016r o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2017 poz. 13,98), która wprowadza dyrektywę 2014/30/UE
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że parametry techniczne oferowanych wyrobów będą nie gorsze od parametrów urządzeń określonych w ust. A.
Wykonawca składający ofertę zawierającą równoważny przedmiot zamówienia obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
4. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego należy w **Załączniku nr 2a** wpisać nazwę własną (symbol) oferowanego wyrobu.

C. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą:

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek, i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń - **wg wzoru załącznik nr 2b**
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - **wg wzoru załącznik nr 2c**
3. Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa - **wg wzoru załącznik nr 2d**
4. Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez

oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2a

5. Wzór deklaracji zgodności UE

Wzór deklaracji zgodności dla danego wyrobu powinien być zgodny z przepisami określonymi w ust. B.

6. Certyfikat - badania typu WE/UE

7. Charakterystyka techniczna wyrobu (karta katalogowa)

8. W przypadku składania oferty z wyrobami równoważnymi, Zamawiający wymaga dołączenie do oferty:

- Oświadczenia Wykonawcy, że przedmiot zamówienia posiada parametry techniczne nie gorsze niż określone przez Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 2a

D. Dokumenty wymagane przy dostawie:

1. Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej SA. objętego umową w formie papierowej:

- a) Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.,
- b) Deklaracja zgodności UE
- d) Karta gwarancyjna.
- e) Instrukcja obsługi

E. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego

F. Inne: Termin realizacji zamówienia do 60 dni od przekazania zamówienia do Wykonawcy

**NADSZTYGAR ds. Inżynierii
i Automatyki oraz Gazometrii**

Rafał Bak

.....
Imię nazwisko podpis