

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY
NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

I. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

Przedmiotem zamówienia jest: „„Dostawa osprzętu elektroinstalacyjnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. oddział KWK ROW
Ruch Chwałowice. Grupa 284-5.”

1. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy

2. Parametry osprzętu elektroinstalacyjnego:

- a) Przewód elektroenergetyczny typ YDY 3x1,5. Przewód o izolacji i powłoce polwinitowej.
Napięcie znamionowe: 300/500V.
- b) Przewód elektroenergetyczny typ YDY 3x2,5. Przewód o izolacji i powłoce polwinitowej.
Napięcie znamionowe: 300/500V.
- c) Przewód elektroenergetyczny typ YDY 5x4. Przewód o izolacji i powłoce polwinitowej.
Napięcie znamionowe: 450/750V.
- d) Przewód elektroenergetyczny typ YDY 5x6. Przewód o izolacji i powłoce polwinitowej.
Napięcie znamionowe: 450/750V.
- e) Przewód elektroenergetyczny płaski typ YDYp 3x1,50. Przewód kabelkowy.
Napięcie znamionowe: 500V.
- f) ~~Przewód elektroenergetyczny płaski typ YDYp 3x2,50. Przewód kabelkowy.~~
~~Napięcie znamionowe: 500V.~~
- g) ~~Przewód elektroenergetyczny typ YLY 2x0,75. Przewód kabelkowy.~~
~~Napięcie znamionowe: 1000V.~~
- h) Przewód elektroenergetyczny typ YLY 3x1,50. Przewód kabelkowy.
Napięcie znamionowe: 1000V.
- i) Przewód instalacyjny typ H07V-K (LgY) 1x1,00. Przewód jednożyłowy, wielodrutowy giętki o izolacji polwinitowej. Napięcie znamionowe: 450/750V.

II. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

- Dokumenty składane do aukcji muszą być sporządzone w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym.
- Oświadczenia oraz pozostałe składane do aukcji dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
- Wszelkie poprawki dokonane w treści dokumentów (przed ich złożeniem) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
- Oświadczenie Wykonawcy, dotyczące przedmiotu oferty iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek bezwzględnie zawierające informację dotyczącą nazwy oferowanego wyrobu oraz nazwy producenta- wg załączonego wzoru.
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg. Załącznika
- Oświadczenie o posiadania statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy i dużego przedsiębiorcy. Karta katalogowa

III. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia .

przy każdej dostawie:

- Dokument dostawy materiału (WZ).

IV. Wymagania dotyczące gwarancji :

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego

V. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

VI. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

**VII. Inne termin dostawy do 14 dni od daty przekazania zamówienia wykonawcy
termin płatności 30 dni**

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj. (wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

17.03.2026

.....
Data

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice
Oddział Elektryczny ds. Obiektów
Podstawowych i Ruchu Powierzchni
w.z. Sztęgara Oddziałowego

.....
Adam Chłodek
Imię i nazwisko, podpis