

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ**

A. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest przewód oponowy przemysłowy typu H07RN-F, PUR-HF-J lub równoważnego o poniższych parametrach :

1. KABEL PRZEMYSŁOWY, ELASTYCZNY (OPONOWY) PUR-HF-J 0,6/1kV 4x25
2. KABEL PRZEMYSŁOWY, ELASTYCZNY (OPONOWY) H07RN-F 3X1,5 450/750V
3. KABEL PRZEMYSŁOWY, ELASTYCZNY (OPONOWY) H07RN-F 3X2,5 450/750V

B. Wymagane parametry dla kabli:

Parametr	PUR-HF-J 0,6/1 kV 4×25 mm ²	H07RN-F 3×1,5 mm ² 450/750 V	H07RN-F 3×2,5 mm ² 450/750 V
Średnica zewnętrzna [mm]	23,5–24,9	10,0–11,5	11,8–13,2
Klasa giętkości	wg DIN VDE 0295 klasa 5 oraz IEC 60228 klasa 5 na bazie poliestru	-	-
Minimalny promień gięcia	6 × D (ok. 145 mm)	6 × D	6 × D
Temperatura pracy [°C]	-40 do +90 (ruchomy) -50 do +90 (stały)	-25 do +60 (ruchomy) -40 do +60 (stały)	-25 do +60 (ruchomy) -40 do +60 (stały)
Powłoka zewnętrzna	PUR	Guma chloroprenowa (CR)	Guma chloroprenowa (CR)
Materiał żył	Miedź wielodrutowa kl. 5	Miedź wielodrutowa kl. 5	Miedź wielodrutowa kl. 5
Napięcie znamionowe	0,6/1 kV	450/750 V	450/750 V
Liczba i przekrój żył	4 × 25 mm ²	3 × 1,5 mm ²	3 × 2,5 mm ²

C. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

1. Oferowany przedmiot zamówienia winien być wolny od wad prawnych i nie może naruszać praw majątkowych osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot zamówienia praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własności przemysłowej, Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów i wydatków z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie przedmiot zamówienia, który został wykonany wyłącznie z podzespołów, części i materiałów nowych czyli takich które nie były remontowane, regenerowane i używane.
3. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z normą PN-EN 50525-2-21:2011 – „Przewody elektryczne – Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750V (Uo/U) – Część 2-21 : Przewody ogólnego zastosowania – Przewody giętkie o izolacji z elastomeru usieciowanego”.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie rodzaju powłoki izolacyjnej oraz klasy temperatury, która nie może być niższa od określonej powyżej w opisie.

D. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą.

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – *wg zał. nr 1*
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - *wg zał. nr 2*
3. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy lub dużego przedsiębiorcy – *wg zał. nr 3*
4. Karta katalogowa wyrobu zawierająca dane producenta oraz parametry techniczno – użytkowe
5. Kopia Deklaracji zgodności.

E. Dokumenty wymagane przy dostawie:

- a) Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.
- b) Świadectwo jakości potwierdzające wykonanie zgodnie z normą PN-EN 50525-2-21:2011.
- c) Dokument gwarancyjny.


F. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego

G. Inne:

Termin realizacji zamówienia do 14 dni od daty przekazania zamówienia Wykonawcy.

Termin płatności: przelew 30 dni, wg załączonego oświadczenia


Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK Sosnica
Kierownik Działu Energomechanicznego
Główny Inżynier Energetyczno-Maszynowy

mgr inż. Paweł Smoła

Podpis kierownika komórki
organizacyjnej sporządzającej wniosek