

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ**

A. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są przewody elektroenergetyczne typu YDY o poniższych parametrach :

1. Przewód YDY 3X1,5 450/750V elektroenergetyczny o izolacji i powłoce polwinitowej
2. Przewód YDY 3X2,5 450/750V elektroenergetyczny o izolacji i powłoce polwinitowej
3. Przewód YDY 5X1,5 450/750V elektroenergetyczny o izolacji i powłoce polwinitowej
4. Przewód YDY 5X2,5 450/750V elektroenergetyczny o izolacji i powłoce polwinitowej
5. Przewód YDY 5X4 450/750V elektroenergetyczny o izolacji i powłoce polwinitowej
6. Przewód YDY 5X6 450/750V elektroenergetyczny o izolacji i powłoce polwinitowej

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

1. Oferowany przedmiot zamówienia winien być wolny od wad prawnych i nie może naruszać praw majątkowych osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot zamówienia praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własności przemysłowej, Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów i wydatków z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie przedmiot zamówienia, który został wykonany wyłącznie z podzespołów, części i materiałów nowych czyli takich które nie były remontowane, regenerowane i używane.
3. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z normą PN-E-90068:2016-10 – „Przewody elektryczne – Przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 300/500V oraz 450/750V (Uo/U) – Przewody wielożyłowe ogólnego przeznaczenia do układania na stałe o izolacji z termoplastycznego polichlorku winylu (PVC)”.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie rodzaju powłoki izolacyjnej oraz klasy temperatury, która nie może być niższa od określonej powyżej w opisie.

C. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą.

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – zgodnie z załączonym wzorem.
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie z załączonym wzorem.
3. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy lub dużego przedsiębiorcy – zgodnie z załączonym wzorem.
4. Karta katalogowa wyrobu zawierająca dane producenta oraz parametry techniczno – użytkowe.

D. Dokumenty wymagane przy dostawie:

- a) Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.
- b) Świadectwo jakości potwierdzające wykonanie zgodnie z normą : PN-E-90068:2016-10
- c) Dokument gwarancyjny.

E. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego

F. Inne:

Termin realizacji zamówienia do 14 dni od daty przekazania zamówienia Wykonawcy.

G. Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: opakowania (wymienić np.: złom, odpady pogórnictwa, drewno, opakowania itp.)

Szytygar Oddziałowy
Oddziału Elektrycznego ds. Górniczych
Wyciągów Szybów i Ciągłego
Odwadniania, Obiektów Podstawowych
i Ruchu Powierzchni
mgr inż. Piotr Kiepiński

Polska Grupa Górnicza S.A. Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK Sosnica Oddział KWK Sosnica
Główny Elektryk Kierownik Działu Energo-Maszynowego
Główny Inżynier Energo-Maszynowy
Podpis kierownika komórki
inż. Janusz Grzesica organizator i sporządzający wniosek