

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

Szczegółowy zakres zamówienia:

Lp.	Nazwa materiału	jm	Uwagi
1	AKUMULATOR BEZOBSŁUGOWY AGM GP-1272 7,2AH 12V SYSTEMY ZASILANIA AWARYJNEGO UPS DŁ X SZER X WYS 151X65X94MM WAGA 2,4KG	szt.	- Napięcie znamionowe: 12V - Pojemność znamionowa: 7,2Ah (20h) - Technologia: AGM / VRLA (szczelny, bezobsługowy) - Wymiary: 151 x 65 x 94 mm (wysokość całkowita ze złączami: ~100 mm) - Waga: ok. 2,4 kg - Typ złącza: Faston F2 6,35 mm - Napięcie ładowania (praca buforowa / UPS): 13,5V - 13,8V DC - Max prąd ładowania: 2,16A - Żywotność projektowana: min. 3 lata (praca buforowa)
2	AKUMULATOR BEZOBSŁUGOWY OŁOWIOWO-KWASOWY CSB HR 1221WF2 5,1AH 12V SYSTEMY ZASILANIA AWARYJNEGO UPS DŁ X SZER X WYS 90X70X102MM WAGA 2,0KG	szt.	- AKUMULATOR DO PRACY BUFOROWEJ - Zgodny z normą IEC 61056-1 - Napięcie 12 V - Co najmniej 5,1AH - Maksymalny prąd ładowania 2,16 A - Żywotność minimum 5 lat bezobsługowej pracy - Zaciski: Terminal Faston 250 (F2) - AGM, BEZOBSŁUGOWY OŁOWIOWO-KWASOWY - DŁ X SZER X WYS 90X70X102MM (z zaciskami 105) mm - Waga produktu 1.8 kg
3	AKUMULATOR BEZOBSŁUGOWY AGM05 TYPU VRLA GREEN CELL 7,2AH 12V SYSTEMY ZASILANIA AWARYJNEGO UPS DŁ X SZER X WYS 151X65X95MM WAGA 2,1KG	szt.	PARAMETRY ELEKTRYCZNE I ZASILANIA: - Napięcie znamionowe: 12V - Pojemność znamionowa: 7,2Ah (przy rozładowaniu 20-godzinnym) - Technologia: AGM (Absorbed Glass Mat) VRLA - Rezystancja wewnętrzna: poniżej 30 mΩ - Samorozładowanie: ok 2% pojemności na miesiąc przy 25°C ŁADOWANIE I PRACA BUFOROWA / CYKLICZNA: - Napięcie ładowania dla pracy buforowej (UPS, systemy alarmowe): 13,5V do 13,8V DC - Napięcie ładowania dla pracy cyklicznej: 14,4V do 15,0V DC - Maksymalny prąd ładowania: 2,16A WYMIARY I PARAMETRY FIZYCZNE: - Długość: 151 mm - Szerokość: 65 mm - Wysokość obudowy: 95 mm (wysokość całkowita ze złączami: ok 101 mm) - Złącza: Faston F2 (szerokość 6,35 mm) - Obudowa: ABS

¹ Uwaga! – Wnioskodawca może odstąpić od opisu wymagań prawnych i wymaganych parametrów techniczno-użytkowych a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust.2 *Wytycznych* (...).

			ŻYWOTNOŚĆ I WARUNKI PRACY: • Żywotność projektowana: 3 do 5 lat (przy pracy buforowej) • Zakres temperatur pracy: od -15°C do +50°C • Bezpieczeństwo: Konstrukcja szczelna, bezobsługowa, odporna na wycieki i wstrząsy,
--	--	--	---

- 1) Zamawiający dopuszcza oferty równoważne o parametrach nie gorszych od wymaganych.
- 2) Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być sprzętem nowym, pochodzącym z bieżącej produkcji, nie używanym wcześniej w innych projektach.
- 3) Towar winien być dostarczony do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.
- 4) Towar winien być wydany Zamawiającemu w opakowaniach zwyczajowo przyjętych dla danego rodzaju towaru i sposobu jego przewozu.

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

- 1) Oświadczenie Wykonawcy – zgodnie z załączonym wzorem, – iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek.
- 2) **Karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań w przypadku zaoferowania produktów równoważnych.**
- 3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru.
- 4) Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

Przy każdej dostawie:

- dowód dostawy wygenerowany w Portalu Dostawcy PGG S.A.,
- karta gwarancyjna

4. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

- 1) Zamawiający wymaga co najmniej - 24 **miesięcznej gwarancji** od daty dostarczenia urządzenia do magazynu Zamawiającego.
- 2) Gwarancje, reklamacje i kary umowne zgodne z **Ogólnymi Warunkami Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.**

5. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

nie dotyczy

6. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

nie dotyczy

7. Inne

Termin płatności faktur ustrukturyzowanych dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury w KSEF. Za datę otrzymania faktury uznaje się datę, którą przyjmuje w tym zakresie ustawa o VAT. Termin płatności faktur wystawionych poza KSEF wynosi 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)