

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Zakupu i dostawy wymiennika ciepła płaszczowo- rurowego typ JAD 14.163.FF.STA.CS do Polskiej
Grupy Górniczej S. A. Oddział KWK Sośnica – grupa mat. 298-3

A. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

1. Przedmiot zamówienia stanowią:

➤ **wymiennik ciepła płaszczowo-rurowy typ JAD (K) 14.163 szt. 2 o nw. parametrach:**

- powierzchnia wymiany ciepła : 24,7m²
- pojemność płaszcza : 48,6dm³
- pojemność wężownicy : 39,4dm³
- maksymalna temperatura pracy płaszcza : 203°C
- maksymalna temperatura pracy wężownicy : 203°C
- maksymalne ciśnienie pracy płaszcza : 16bar
- maksymalne ciśnienie pracy wężownicy : 16bar
- minimalna temperatura pracy : 0°C
- ciśnienie próbne : 26bar
- wykonanie wężownicy : stal nierdzewna karbowana
- wykonanie płaszcza : stal nierdzewna
- przyłącza kołnierzowe : stal węglowa
- wlot czynnika grzewczego : DN 100
- wylot czynnika grzewczego : DN 100
- wlot czynnika ogrzewanego : DN 150
- wylot czynnika ogrzewanego : DN 150
- wysokość wymiennika : 1820mm
- wysokość całkowita : 2238mm
- szerokość wymiennika : 323,9mm

2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie przedmiot zamówienia, który został wykonany wyłącznie z podzespołów, części i materiałów nowych czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.

3. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty równoważnej, której oferowana część zamienna jest nowym, równoważnym zamiennikiem oryginalnej części zamiennej maszyny/urządzenia, której/którego przedmiot zamówienia dotyczy.

5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być oznakowany w sposób umożliwiający łatwą identyfikację zgodnie z DTR/instrukcją użytkownika.

B. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty (jeżeli dotyczy).

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek (wg załącznika nr 1),
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 2),

3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg załączonego wzoru.
4. Oświadczenie o spełnieniu norm w deklaracji zgodności : WUDT/UC/2003; PED 2014/68/UE według rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych Dz. U. 2016 poz. 1036; atest wydany przez Państwowy Zakład Higieny,
5. Atest wydany przez Państwowy Zakład Higieny,
6. Karta katalogowa (lub karta charakterystyki lub karta techniczna produktu lub dokumentacja techniczno-ruchowa) potwierdzająca charakterystykę i parametry techniczne wyrobu.

C. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy).

1. Przy każdej dostawie:
 - a. Dowód wydania materiału (WZ),
 - b. Karta gwarancyjna (dokument gwarancyjny),
 - c. Świadcstwo jakości,
 - d. Instrukcja obsługi/karta charakterystyki.

D. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego lub:

E. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

F. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

G. Inne

Termin realizacji 60 dni od daty otrzymania zamówienia złożonego przez zamawiającego.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☐ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które które zagospodarowuje Zamawiający
- X - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj. :złom (wymienić np.: złom, odpady pogórnictwa, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK Sośnica
Kierownik Działu Energo mechanicznego
Główny Inżynier Energetyki-Maszynowy

mgr inż. Paweł Smoła

.....
Data

.....
Imię i nazwisko, podpis