

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

I. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

1. Przedmiot zamówienia jest przewidziany do zabudowy w podziemnych wyrobiskach górniczych: w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi w zakresie ochrony przeciwwybuchowej obowiązujące dla urządzeń grupy I kategorii M2
3. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania szczegółowe dla tego typu urządzeń zawarte w Ustawie o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.1854 z późn. zm), a w szczególności:
 - Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 817).
 - Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz.U. z 2004r., poz.1003 z późn. zm.) - dotyczy wyrobów powyżej 1 kVAC oraz 1,5 kVDC.
4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. Elementy i podzespoły wykorzystane do ich produkcji nie mogą być wcześniej używane lub regenerowane.
5. Cena powinna obejmować wszystkie elementy niezbędne do eksploatacji przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 3.
6. W pozycjach nr 1-12,14 dopuszcza się składanie ofert materiałów spełniających wymagane parametry techniczno-użytkowe zgodne z zapisami załącznika nr 2. Oferent zobowiązany jest wpisać w załączniku nr 2 dokładnie określony typ oferowanego materiału.
- 7.W pozycji nr 13 **korpus ma mieć kształt prostopadłościanu oraz** zamawiający nie dopuszcza składania ofert na urządzenia których korpus wykonany jest z tworzywa sztucznego.
- 8.Przez części zamiennie skrzynek, aparatury budowy przeciwwybuchowej rozumie się części ujęte w DTR w wykazie części zamiennych podlegających wymianie. Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennika w przypadku zaprzestania produkcji przedmiotu zamówienia, co Wykonawca potwierdzi pismem wystawionym przez producenta wycofanego produktu.
- 9.Instrukcja obsługi urządzenia musi być zgodna z wymaganiami ujętymi w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

II. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

- 1) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
- 2) Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.
- 3) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
- 4) Oświadczenie oraz wykaz parametrów techniczno – użytkowych przedmiotu zamówienia – zgodnie z **Załącznikiem nr 3**.
- 5) Dokument potwierdzający zgodność zaoferowanego podzespołu z wykazanymi nr DTR/Instrukcją:
 - a) Instrukcja obsługi urządzenia zgodna z zapisami dokumentacji technicznej zdeponowanej w jednostce notyfikowanej oraz certyfikatu badania, potwierdzająca parametry techniczne w której wykazane są podzespoły/części

lub

- b) Dokument wystawiony przez jednostkę notyfikowaną stwierdzający zamiennność wraz z certyfikatem badania dla potwierdzenia możliwości zastosowania w urządzeniu/ podzespołe
- 6) Oświadczenie producenta o zaprzestaniu produkcji przedmiotowego wyrobu i wprowadzeniu w jego miejsce wyrobu oferowanego, który nie spowoduje utraty certyfikatów i/lub dopuszczeń wydanych dla danego typu urządzenia, spełniającego wymagania dyrektywy ATEX do którego zamiennik jest przewidziany – w przypadku oferowania zamiennika.
- 7) Dotyczy pozycji nr 13:
- a) Oświadczenie oraz wykaz parametrów techniczno – użytkowych przedmiotu zamówienia – zgodnie z **Załącznikiem nr 3.**
 - b) Kopia Dopuszczenia Prezesa WUG do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych.
 - c) Kopia certyfikatu badania wydanego przez jednostkę notyfikowaną określającego możliwość zabudowy urządzenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymaganiami zamawiającego, ważny na dzień składania ofert.
 - d) Instrukcja obsługi urządzenia zgodna z zapisami dokumentacji technicznej, potwierdzająca parametry techniczne wymagane w załączniku nr 3.

III. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

- Dowód dostawy wraz z wpisanym numerem zamówienia,
- Deklaracja zgodności,
- Kopia dopuszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego – dotyczy pozycji 13 urządzeń przeznaczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych powyżej 1000 V prądu przemienne.
- Gwarancja,

IV. Wymagania dotyczące gwarancji: min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

V. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji: nie dotyczy.

VI. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: nie dotyczy.

VII. Inne: Termin realizacji zamówienia 60 dni .

VIII. Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: opakowania(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

30.07.2026r..

.....
Data

.....
Imię i nazwisko, podpis

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.p.	Przedmiot zamówienia	<u>Wypełnia Wykonawca.</u> <u>WPISAĆ:</u> <u>PEŁNY TYP/NAZWE</u> <u>HANDLOWA</u> <u>OFEROWANEGO</u> <u>MATERIAŁU</u>
1	WPUST PRZEWODOWY OGNIOSZCZELNY WKMA-2 IP-65 -20+130ST.C ZAKRES ŚREDNIC ZEWNĘTRZNYCH PRZEWODU 36-42MM KOMORY PRZYŁĄCZENIOWE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH	
2	ZASŁEPKA WPUSTU KABLOWEGO WKMA-Z KOMORY PRZYŁĄCZENIOWE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH	
3	WPUST KABLOWY WK-M32.8-19.S36 Q 11-14 KOMPLETNY Z GWINTEM M32X1,5 IP-68 WYŁĄCZNIKI STYCZNIKOWE MSL-200 ZESPOŁY TRANSFORMATOROWE ZTO	
4	WPUST KABLOWY W1D40-16-19 M8X35 IP-55 KOMORY PRZYŁĄCZENIOWE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH	
5	WPUST KABLOWY W1D55-24-28 M8X35 IP-55 KOMORY PRZYŁĄCZENIOWE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH	
6	WPUST KABLOWY W2D80-41-46 M10X40 IP-55 KOMORY PRZYŁĄCZENIOWE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH	
7	WPUST KABLOWY W2D80-48-53 M10X45 IP-55 KOMORY PRZYŁĄCZENIOWE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH	
8	WPUST KABLOWY W1D80U-34-38 M10X40 IP-65 KOMORY PRZYŁĄCZENIOWE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH	
9	WPUST KABLOWY W1D80U-41-46 M10X40 IP-65 KOMORY PRZYŁĄCZENIOWE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH	
10	WPUST KABLOWY W1D80U-48-53 M10X45 IP-65 KOMORY PRZYŁĄCZENIOWE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH	
11	ZASŁEPKA ZW1U M8X20 IP-65 WPUST KABLOWY W1DU KOMORY PRZYŁĄCZENIOWE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH	
12	ZASŁEPKA ZW2U M10X20 IP-65 WPUST KABLOWY W2DU KOMORY PRZYŁĄCZENIOWE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH	
13	SKRZYŃKA OGNIOSZCZELNA ROZGAŁĘŻNA z możliwością wykonania odgałęzienia na napięcie Un: 6000V, prąd In: 400A, przekrój żył Smax: 240mm ² , przekroje żył roboczych: min. (3x240 oraz 6x185) mm ² dla kabli elektroenergetycznych, Średnica zewnętrzna wprowadzanych kabli/przewodów: min. 20÷80mm, Częstotliwość znamionowa: 50÷60Hz, Napięcie znamionowe torów pomocniczych: 24V dla AC; 60V dla DC, Stopień ochrony min.: IP54, przystosowane do łączenia oddzielnie 3-ech żył pod zacisk do przyłączania niezaprawionych końcówek żył przewodów/kabli	
14	PŁYTA ZACISKOWA 79.4022.01.5 SKRZYŃKA POŁĄCZENIOWA OGNIOSZCZELNA OSP-185	

1. **Oświadczam**, że oferowany przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, a elementy i podzespoły wykorzystane do ich produkcji nie mogą być wcześniej używane lub regenerowane.
2. **Oświadczam**, że ceny ofertowe uwzględniają wszystkie koszty związane z dostawą i kosztami gospodarowania odpadami.
3. **Oświadczam**, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

8.Oświadczam, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w **Załączniku Nr 2** – dotyczy / nie dotyczy (niewłaściwe skreślić)

.....
(pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)