

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹

I. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

1. Wymagania prawne:

- Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych, nie naruszać praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów, praw autorskich osób trzecich oraz zgodny ze złożoną ofertą przetargową.
- Dopuszcza się dostawę przedmiotów „równoważnych”.
- Producent urządzeń musi dopuszczać możliwość ich badania przez inne jednostki posiadające odpowiednie certyfikaty/uprawnienia.

2. Przedmiot zamówienia oraz dane techniczne i parametry eksploatacyjne przedmiotu zamówienia:

a. Uziemiacz przenośny U3-P-3/1-31,5-120 :

- typ : uziemiacz trójfazowy,
- na szyny płaskie,
- długość przewodu uziemiającego : 3m,
- długość przewodów fazowych : 1m,
- prąd znamionowy zwarcia dla czasu zwarcia $t_r=1s$ I_{r1} - 31,5 kA,
- przekrój przewodu uziemiającego min. 120 mm²,
- uchwyty zwykły (nie zatraskowy) na drążek uniwersalny zaopatrzone w głowicę systemu UDI,

b. Uziemiacz przenośny U3-S-2/0,7-13/1-50 /M10/ :

- typ: uziemiacz trójfazowy nakręcany na śruby,
- długość przewodu uziemiającego: 2 m,
- długość przewodów zwierających: 0,7 m,
- jednosekundowy prąd zwarcia: 13 kA,
- przekrój przewodów zwierających i uziemiającego: 50 mm²,
- średnica gwintu: M10,

c. Uziemiacz przenośny U3-S-2/0,7-13/1-50 /M12/ :

- typ: uziemiacz trójfazowy nakręcany na śruby,
- długość przewodu uziemiającego: 2 m,
- długość przewodów zwierających: 0,7 m,
- jednosekundowy prąd zwarcia: 13 kA,
- przekrój przewodów zwierających i uziemiającego: 50 mm²,
- średnica gwintu: M12

d. Uziemiacz przenośny U1-O-WT-2-6-31,5-120 :

- typ : jednofazowy,
- na przewody okrągłe,
- długość przewodu – 6 m,
- prąd znamionowy zwarcia dla czasu zwarcia $t_r=1s$ I_{r1} - 31,5 kA,
- przekrój przewodu uziemiającego min. 120 mm²,
- 1x zaciskowy z zaciskiem uziomowym WR-2Z,
- do zakładania za pomocą drążka izolacyjnego z zamocowanym w głowicy UDI zaczepem manewrowym ZU,
- przewód w osłonie silikonowej,

e. Uziemiacz przenośny U3-P-3/1-13/1-50 :

- typ: uziemiacz trójfazowy na przewody płaskie,
- długość przewodu uziemiającego: 3 m,
- długość przewodów zwierających: 1 m,
- jednosekundowy prąd zwarcia: 13 kA,
- przekrój przewodów zwierających i uziemiającego: 50 mm²,

¹ Uwaga! – Wnioskodawca może odstąpić od opisu wymagań prawnych i wymaganych parametrów techniczno-użytkowych a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust.2 *Wytycznych* (...).

f. Uziemiacz przenośny U3T-1/0,7-13-50 :

- typ: uziemiacz trójfazowy tulipanowy,
- długość przewodu uziemiającego: 1 m,
- długość przewodów zwierających: 0,7 m,
- jednosekundowy prąd zwarcia: 13 kA,
- przekrój przewodów zwierających i uziemiającego: 50 mm²,
- średnica styku trzpieniowego: 20 mm.

Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty – oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
- Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.
- Karta katalogowa.

II. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

- dowód dostawy,
- karta gwarancyjna,
- świadectwo jakości lub deklaracja zgodności,
- instrukcja obsługi/eksploatacji.

III. Wymagania dotyczące gwarancji :

- min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

IV. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

- nie dotyczy

V. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

- nie dotyczy

VI. Inne

1. Termin dostawy: 30 dni.
2. Termin płatności : przelew 30 dni.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnictwa, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

26.05.2020r

.....
Data

Sztygar zmianowy
oddziału MESPW-2

Mirosław Kałca

.....
Imię i nazwisko, podpis