

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**
**Dostawa sprzętu instalacyjnego łącznikowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW
Ruch Marcel – nr grupy 312-13.**

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe.

1. Wyroby stanowiące przedmiot zamówienia muszą:
 - a. Spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów i być zgodne z normami mającymi zastosowanie dla danego wyrobu.
 - b. Być fabrycznie nowe i wolne od wad.
 - c. Spełniać następujące wymagania:

Lp.	Nazwa urządzenia	Wymagane parametry
1	PRZEDŁUŻACZ 3,0M 230V 5X2P+Z ELEKTRYCZNY	- prąd znamionowy: 16A
		- maksymalne obciążenie: 3500W
		- liczba zabezpieczeń: 1 (<i>Bezpieczniki: 1x 16A/250V</i>)
		- liczba gniazd: 5
		- długość przewodu: 3m
		- sygnalizacja napięcia: tak
		- uziemienie: tak
		- wyłącznik: tak
		- rodzaj: listwa
		- stopień ochrony: min. IP-20
2	PRZEDŁUŻACZ 5,0M 230V 5X2P+Z ELEKTRYCZNY	- prąd znamionowy: 16A
		- maksymalne obciążenie: 3500W
		- liczba zabezpieczeń: 1 (Bezpieczniki: 1x 16A/250V)
		- liczba gniazd: 5
		- długość przewodu: 5m
		- sygnalizacja napięcia: tak
		- uziemienie: tak
		- wyłącznik: tak
		- rodzaj: listwa
		- stopień ochrony: min. IP-20
3	PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY Z PRZEWODEM OW 3X2,5 25MB 16A 230V 2X2P+Z ZWIJANY NA BĘBNIE	- napięcie znamionowe: 230V
		- długość: 25m
		- przekrój kabla: 3x2,5mm2 (H07RN-F – guma/neopren)
		- rodzaj kabla: (H07RN-F – guma/neopren)
		- ilość gniazd: 4x16A 230V 2P+Z, z pokrywka IP44
		- moc przesyłowa zwinięty: 1000W
		- moc przesyłowa rozwinięty: 3500W
		- uziemienie: poprzez bolec
		- przedłużacz wyposażony: termik
		- bęben: min. IP 44
		- bęben: uchwyt na kabel oraz hamulec

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
3. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy – zgodnie ze wzorem.
4. Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia do potwierdzenia przez wykonawcę – **załącznik nr 2**.
5. Karta katalogowa potwierdzająca parametry Zamawiającego ponumerowana zgodnie z formularzem ofertowym.

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

Przy każdej dostawie:

1. Dokument dostawy (WZ) z wpisanym numerem zamówienia.
2. Deklaracja zgodności/świadcstwo jakości (jeśli dotyczy)
3. Karta gwarancyjna
4. Instrukcja obsługi (jeśli dotyczy)

4. Wymagania dotyczące gwarancji: min. 12 miesięcy od dostawy do Zamawiającego

5. Inne:

Termin dostawy: **do 30 dni** od daty dostarczenia zamówienia do Wykonawcy

.....
Data

.....
Imię i nazwisko, podpis

Załącznik nr 2

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DO POTWIERDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ**

Lp.	Nazwa urządzenia	Parametry wymagane przez zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru)
1	PRZEDŁUŻACZ 3,0M 230V 5X2P+Z ELEKTRYCZNY	- prąd znamionowy: 16A	
		- maksymalne obciążenie: 3500W	
		- liczba zabezpieczeń: 1 (Bezpieczniki: 1x 16A/250V)	
		- liczba gniazd: 5	
		- długość przewodu: 3m	
		- sygnalizacja napięcia: tak	
		- uziemienie: tak	
		- wyłącznik: tak	
		- rodzaj: listwa	
		- stopień ochrony: min. IP-20	
2	PRZEDŁUŻACZ 5,0M 230V 5X2P+Z ELEKTRYCZNY	- prąd znamionowy: 16A	
		- maksymalne obciążenie: 3500W	
		- liczba zabezpieczeń: 1 (Bezpieczniki: 1x 16A/250V)	
		- liczba gniazd: 5	
		- długość przewodu: 5m	
		- sygnalizacja napięcia: tak	
		- uziemienie: tak	
		- wyłącznik: tak	
		- rodzaj: listwa	
		- kolor: czarny	
		- stopień ochrony: min. IP-20	
3	PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY Z PRZEWODEM OW 3X2,5 25MB 16A 230V 2X2P+Z ZWIJANY NA BĘBNIE	- napięcie znamionowe: 230V	
		- długość: 25m	
		- przekrój kabla: 3x2,5mm ² (H07RN-F – guma/neopren)	
		- rodzaj kabla: (H07RN-F – guma/neopren)	
		- ilość gniazd: 4x16A 230V 2P+Z, z pokrywką IP44	
		- moc przesyłowa zwinięty: 1000W	
		- moc przesyłowa rozwinięty: 3500W	
		- uziemienie: poprzez bolec	
		- przedłużacz wyposażony: termik	
		- bęben: min. IP 44	
		- bęben: uchwyt na kabel oraz hamulec	

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy**)