

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO POTWIERDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ

Lp.	Nazwa urządzenia	Parametry wymagane przez zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru)
1	ZŁĄCZE KRZYŻOWE UNIWERSALNE R.8295 4XM8X30 TRZY PŁYTKI 55X55MM INSTALACJA ODGROMOWA 	- przeznaczone do wykonywania połączeń instalacji odgromowej, - materiał: stal ocynkowana ogniowo, - grubość płytek min. 2 mm, - wymiary płytek ok. 55 × 55 mm, - konstrukcja trzy-płytkowa, - 4 śruby zaciskowe M8 × 30 z nakrętkami i podkładkami, - rozstaw śrub ok. 30 mm, - możliwość łączenia drutu Ø8–10 mm oraz bednarki o szerokości 30 mm (±1 mm), - zastosowanie: połączenie drut–drut oraz drut–bednarka, - odporność na korozję i warunki atmosferyczne.	
2	UCHWYT NA DRUT ODGROMOWY TYP 12.1 NA ŚRUBĘ 2XM6X16 Z KOŁKIEM ROZPOROWYM Q 10 L-100 OC INSTALACJA ODGROMOWA 	- przeznaczony do mocowania przewodów odgromowych do ścian, - materiał: stal ocynkowana ogniowo, - wyposażony w kołek rozporowy Ø10 mm długości min. 100 mm, - śruby mocujące 2 × M6 × 16, - do przewodów odgromowych Ø8–10 mm, - odporny na korozję i warunki atmosferyczne, - przeznaczony do montażu na elewacjach i konstrukcjach budowlanych.	
3	UCHWYT NA DRUT P Q 6- 8MM Z KOŁKIEM ROZPOROWYM Q 8X100MM INSTALACJA ODGROMOWA 	- przeznaczony do mocowania przewodów odgromowych, - materiał: stal ocynkowana ogniowo, - średnica mocowanego przewodu Ø6–8 mm, - kołek rozporowy Ø8 mm długości min. 100 mm, - wysoka odporność na korozję, - przeznaczony do montażu w podłozach betonowych i murowanych, - zapewniający stabilne zamocowanie przewodu.	
4	WSPORNIK Z BEDNARKI PRZYKRĘCANY DO ŚCIANY NA ŚRUBĘ 2XM6X20 INSTALACJA ODGROMOWA 	- przeznaczony do mocowania bednarki instalacji odgromowej do ścian i innych elementów konstrukcyjnych, - materiał: stal ocynkowana ogniowo, - przystosowany do mocowania bednarki o szerokości 30 mm (±1 mm) i grubości 3–4 mm, - długość uchwytu: 160 mm (±10 mm), - mocowanie do podłoża za pomocą kołka rozporowego lub śruby montażowej, - konstrukcja zapewniająca trwałe zamocowanie oraz wymagany odstęp bednarki od powierzchni ściany, - odporność na korozję i działanie czynników	

[Signature]

		atmosferycznych, - przeznaczony do stosowania w zewnętrznych instalacjach odgromowych, - wykonanie zgodne z wymaganiami norm PN-EN 62561 dotyczącymi elementów instalacji odgromowych.	
5	WSPORNIK Z BEDNARKI PRZYKRĘCANY DO ŚCIANY NA ŚRUBĘ 2XM8X20 INSTALACJA ODGROMOWA 	- przeznaczony do mocowania bednarki instalacji odgromowej do ścian i innych elementów konstrukcyjnych, - materiał: stal ocynkowana ogniowo, - przystosowany do mocowania bednarki o szerokości 30 mm (±1 mm) i grubości 3-4 mm, - długość wspornika: 160 mm (±10 mm), - mocowanie do podłoża za pomocą dwóch śrub M8 × 20, - konstrukcja zapewniająca trwałe zamocowanie oraz wymagany odstęp bednarki od powierzchni ściany, - wysoka wytrzymałość mechaniczna, - odporność na korozję i działanie czynników atmosferycznych, - przeznaczony do stosowania w zewnętrznych instalacjach odgromowych, - wykonanie zgodne z wymaganiami norm PN-EN 62561 dotyczącymi elementów instalacji odgromowych.	
6	UZIOM SKŁADANY WBIJANY Q 18 L-1300 INSTALACJA ODGROMOWA 	- przeznaczony do wykonywania pionowych uziemień instalacji odgromowych, - materiał: stal ocynkowana ogniowo, - średnica pręta Ø18 mm, - długość 1300 mm, - możliwość łączenia kolejnych odcinków, - zakończenie umożliwiające wbijanie mechaniczne, - wysoka odporność na korozję gruntową, - zgodny z wymaganiami dla instalacji odgromowych.	
7	UZIOM SKŁADANY-PRZEDŁUŻKA Q 18 L-1300 INSTALACJA ODGROMOWA 	- przeznaczona do przedłużania uziomów pionowych, - materiał: stal ocynkowana ogniowo, - średnica Ø18 mm, - długość 1300 mm, - kompatybilna z uziomem składanym Ø18 mm, - trwałe połączenie mechaniczne, - wysoka odporność na korozję gruntową, - zgodny z wymaganiami dla instalacji odgromowych.	
8	ZŁĄCZE UZIOMOWE F195028 DO UZIOMÓW SKŁADANYCH Q 16-20 MAX.ŚREDNICA PRZEWODU 40MM ŚRUBA M8X40 STAL OCYNKOWANA OGNIOWO INSTALACJA ODGROMOWA 	- przeznaczone do wykonywania połączeń uziomów pionowych z przewodami uziemiającymi, - materiał: stal ocynkowana ogniowo, - kompatybilne z uziomami Ø16-20 mm, - maksymalna średnica przewodu lub bednarki 40 mm, - śruba zaciskowa M8 × 40, - zapewniające trwałe połączenie elektryczne i mechaniczne, - odporność na korozję i warunki atmosferyczne.	
9	WSPORNIK DRUTU ZE STOPKĄ BETONOWĄ Q 120 WYS.WSPORNIKA L-	- przeznaczony do prowadzenia przewodów odgromowych na dachach płaskich, - stopka betonowa o średnicy ok. 120 mm, - wysokość wspornika ok. 160 mm,	

	160 INSTALACJA ODGROMOWA 	- uchwyt przystosowany do przewodów Ø8–10 mm,	
		- element mocujący odporny na korozję,	
		- stabilna konstrukcja zapewniająca utrzymanie przewodu bez konieczności ingerencji w pokrycie dachowe,	
		- przeznaczony do eksploatacji w warunkach zewnętrznych.	

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy**)

