

**OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA, WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE, WYMAGANE DOKUMENTY
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ
OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE
PRZED ZAWARCIEM UMOWY I PRZY DOSTAWIE**

A. Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa hydraulicznej prasy akumulatorowej do 60 kN wraz z zestawem matryc zaciskowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica. Grupa asortymentowa 284-28

Uwaga!

Oferowane narzędzia powinny być przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, praca w trudnych warunkach przemysłowych.

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

I. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania:

1. Przepisów prawa krajowego i Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa wyrobów oraz oceny zgodności, w szczególności:

- a) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z późn. zm.).
- b) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, wraz z przepisami krajowymi wdrażającymi jej postanowienia – w zakresie obowiązującym do dnia 19 stycznia 2027 r.
- c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1230 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie maszyn, obowiązującego od dnia 20 stycznia 2027 r. – jeżeli dostawa nastąpi po tej dacie.
- d) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE (EMC) w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej oraz przepisów krajowych ją wdrażających, w szczególności ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z późn. zm.) – jeżeli urządzenie zawiera elementy elektryczne lub elektroniczne mogące podlegać wymaganiom EMC.
- e) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE (RoHS) wraz z późniejszymi zmianami – w zakresie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, jeżeli ma zastosowanie.

2. Wymagania dotyczące oznakowania i dokumentacji:

- a) Oferowane urządzenie musi posiadać oznakowanie CE, potwierdzające zgodność z mającymi zastosowanie przepisami Unii Europejskiej.
- b) Wraz z dostawą Wykonawca przekaze deklarację zgodności UE, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- c) Urządzenie musi być dostarczone z instrukcją obsługi oraz instrukcją bezpieczeństwa w języku polskim.

3. Uwaga

W przypadku zmiany przepisów prawa mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia, oferowane urządzenie musi spełniać wymagania prawne obowiązujące w dniu jego dostawy.

II. Wymagane parametry techniczno - użytkowe:

Hydrauliczna prasa akumulatorowej do 60 kN wraz z zestawem matryc zaciskowych lub równoważny o minimalnych parametrach opisanych w tabeli:

Lp.	Opis	Parametry wymagane
1	Rodzaj urządzenia	Hydrauliczna prasa akumulatorowa do zaciskania końcówek i złączy kablowych
2	Maksymalna siła zacisku:	do 60 kN,
3	Zakres zaciskania:	do 300 mm ²
4	Głowica robocza:	głowica otwierana, szybkozatrząskowa, obrotowa min. 350°
5	Zasilanie:	Akumulator litowo-jonowy 18 V, min. 2,0 Ah - 2 szt.
6	Wyposażenie:	Ładowarka, walizka transportowa oraz komplet matryc w zakresie 16–300 mm ²

Urządzenia muszą być wyposażone w transpondery pasywne, szczegółowo opisane w załączniku nr 4

III. Wymagane warunki gwarancyjne :

- okres gwarancji - co najmniej 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego
- zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w rejonie dostaw celem przejęcia urządzenia do wykonania jego naprawy, w czasie możliwie najkrótszym jednak nie dłuższym niż 14 dni roboczych od chwili zgłoszenia uszkodzenia i realizacja naprawy w możliwie najkrótszym czasie lecz nie dłuższym niż 30 dni roboczych.

C. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego wraz z ofertą i do złożenia na wezwanie Zamawiającego, przez Wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę:

a) dla hydraulicznej prasy akumulatorowej :

- Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – **zgodnie z Załącznikiem Nr 2a.**
- Informacja o przynależności do grupy kapitałowej Zamawiającego – **zgodnie z Załącznikiem Nr 2b.**
- Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy – **zgodnie z Załącznikiem Nr 2c.**
- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek- **zgodnie z Załącznikiem Nr 3.**
- Dokumentacja techniczno-ruchowa (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzające parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu

b) dla transponderów pasywnych:

- Karta katalogowa lub DTR potwierdzającą spełnienie wymagań technicznych

D. Dokumenty wymagane przy dostawie:

- Dokumenty wymagane wraz z dostawą przedmiotu zamówienia w formie papierowej:
 - Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.,
 - Deklaracja zgodności UE wyrobu, stwierdzająca jego zgodność z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami określonymi w odnośnych rozporządzeniach/ dyrektywach i normach.
 - Karta gwarancyjna.

- d) Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (w rozumieniu dyrektywy 2006/42) z wykazem części zamiennych – 1 egz. do każdego wyrobu.

E. Inne

Termin dostawy – do 30 dni od daty otrzymania zamówienia,
Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

.....

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK Sośnica
Kierownik Działu Energomechanicznego
Główny Inżynier Energetyczno-Maszynowy

.....mgr inż. Ryszard Smola.....

Nadsztygar Elektryczny ds.
Górnich Wyciągów Szybów
i Głównego Odwadniania Obiektów
Podstawowych i Ruchu Powierzchni

Grzegorz Twardowski