

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

DOSTAWA : Aparatura elektryczna do przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych do napięć > 1000 V nr gr. 312-5 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic.

- 1) Przedmiot zamówienia, wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:**
WYŁĄCZNIK PRÓŻNIOWY E2BRAVO 630A 220 AC/DC 24KV 31,5KA PODZIAŁKA MIĘDZYBIEGUNOWA 275-310MM UKŁAD PODNAPIĘCIOWY STYK MIGOWY NA WÓZKU RETOFITOWYM PRODUKCJI ELEKTROMETAL ENERGETYKA

Dane techniczne	Opis
Napięcie znamionowe wyłącznika	24 kV
Napięcie probiercze udarowe piorunowe (1.2/50 μ s)	125 kV
Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej (1 min.)	50 kV
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Prąd znamionowy ciągły	630-2500 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (3 s)	do 25 kA
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany	do 63 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcioowy	do 25 kA
Prąd znamionowy załączalny zwarcioowy	do 63 kA
Prąd znamionowy wyłączalny linii kablowej w stanie jałowym	31.5 A
Prąd znamionowy wyłączalny baterii kondensatorów pojedynczej	400 A
Prąd znamionowy załączalny baterii kondensatorów pojedynczej	20 kA
Szereg znamionowy przestawieniowy	O-0.3-CO-15 s (180 s)-CO
Napięcie sterowania	24 V DC, 110 V DC, 220 V DC, 230 V AC
Czas otwierania	≤ 50 ms
Czas łukowy	≤ 15 ms
Czas zamykania	≤ 60 ms
Całkowity czas wyłączenia	≤ 60 ms
Temperatura pracy	- 10° do +60°C
Wilgotność	95%

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Przy składaniu oferty równoważnej Wykonawca jest zobowiązany do podania pozycji w której zaoferowano produkt równoważny oraz do dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających równoważność oferowanego asortymentu w zakresie podanych danych technicznych (równiej lub wyższej), przeznaczenia.

- Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

Przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.

- Wyroby będące przedmiotem dostawy muszą spełniać wymagania i być oznakowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami mającymi zastosowanie dla danego wyrobu.

2) Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

- a) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
- b) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
- c) Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy.
- d) Karta katalogowa produktu, potwierdzająca spełnienie wymaganych parametrów

3) Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

Przy każdej dostawie:

- świadectwo jakości,
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna.
- dowód dostawy (WZ) wraz z numerem zamówienia.

4) Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. **12** miesiące od dostawy do magazynu

5) Inne:

Termin realizacji: **do 18 tygodni** od daty otrzymania zamówienia.

10.06.2026
Data

DZIAŁ ELEKTROMECHANICZNY - TM
Nadsztygar Elektryczny
ds. Górniczych Wyciągów Szybowych, Obiektów Podstawowych,
Głównego Odwadniania i Ruchu Powierzchni
MESP
Andrzej Zapala
Imię i nazwisko, podpis