

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

DOSTAWA : Przekazniki oraz zabezpieczenia elektryczne i elektroniczne nr gr. 317-1 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic.

1) Przedmiot zamówienia, wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

1. STEROWNIK POŁOWY E2TANGO-400 400S5AUNIRS485ZIP4XPLA10IN8OUT 5A 10W 110-230V AC/DC 50HZ IP-4X ZATABLICOWY PORT RS-485 ŁĄCZY FUNKCJE POMIAROWE ZABEZPIECZENIOWE STEROWNICZE I REJESTRACYJNE

Dane techniczne	Opis
Zasilanie napięciem pomocniczym	Napięcie DC 110 V, 220 V (80-300 V) Napięcie AC 230 V (88-265 V)
Zakres pomiaru prądów fazowych	0,1-150 A
Prąd znamionowy karty pomiarowej	5 A
Napięcie wejść dwustanowych	UNI (110/230 V AC/DC)
Stopień ochrony IP	IP 4X
Dokładność pomiarów	I1, I2, I3 (0.1-150A) 2% U1, U2, U3, U0 (5-120V) 2% I0 (0.005-10A) 2% φ1, φ2, φ3, φ0 1°
Obudowa	Karty wejść wyjść na osobnych slotach Ekran nie dotykowy Przekątna min. 4.2" liczba wejść prądowych 4 liczba wejść napięciowych 4 liczba wejść dwustanowych 18 liczba wyjść przekaznikowych 16
Rejestrator zdarzeń	Min. 500
Miejsce pracy	Do zastosowań w podziemnych zakładach górniczych na dole i powierzchni.

- 1) Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wyrobów równoważnych ze względu na to, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych wynikających z instrukcji obsługi, dokumentacji techniczno-ruchowych urządzeń użytkowanych w Oddziałach Polskiej Grupy Górniczej S.A., zgodnie z zał. nr 3 pkt.9.11 do Rozporządzenia Ministra Energii z dn. 23 listopada 2016r (Dz.U. 2017,poz.1118), za wyjątkiem przypadku zaprzestania produkcji.
- 2) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie przedmiot zamówienia, który został wykonany wyłącznie z podzespołów, części i materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.
- 3) Zamawiający dopuszcza zastosowanie **zamiennika** w przypadku zaprzestania produkcji przedmiotu zamówienia.

2) Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

- a) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
- b) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
- c) Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy.
- d) Karta katalogowa produktu, potwierdzająca spełnienie wymaganych parametrów.
- e) W przypadku oferowania zamiennika:
 - karta katalogowa lub dokumentacja techniczno-ruchowa oferowanego wyrobu zawierająca parametry techniczno-użytkowe,
 - oświadczenie producenta o zaprzestaniu produkcji przedmiotowego wyrobu i wprowadzeniu w jego miejsce wyrobu oferowanego.

3) Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

Przy każdej dostawie:

- deklaracja zgodności UE/ świadectwo zgodności,
- instrukcja obsługi,
- dokument gwarancyjny,
- dowód dostawy (WZ) wraz z numerem zamówienia,
- w przypadku dostawy zamiennika, dodatkowo dokumentacja techniczna.

4) Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 36 miesięcy od dostawy do magazynu

5) Inne:

Termin realizacji: **do 7 tygodni** od daty otrzymania zamówienia.

19.08.2026r.

.....
Data

DZIAŁ ENERGOMECHANICZNY - TM
Nadsztygar Elektryczny
ds. Górniczych Wyciągów Szybowych, Obiektów Podstawowych,
Głównego Odwadniania i Ruchu Powierzchni
MESP
Andrzej Zapuła
.....
Imię i nazwisko, podpis