

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

**Dostawa materiałów elektroizolacyjnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział
ROW Ruch Rydułtowy, nr grupy 252-10.**

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Pozycja	Parametry
1.	TAŚMA IZOLACYJNA TESA-4252 GR.0,12MMXSZER.25MMX20M 48N/25MM CZARNA ROZCIĄGLIWOŚĆ 150% 50KV/MM
2.	TAŚMA IZOLACYJNA TESA-4252 GR.0,12MMXSZER.25MMX20M 48N/25MM KOLOR ROZCIĄGLIWOŚĆ 150% 50KV/MM

2. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe

- Wyroby stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe zgodnie z parametrami techniczno – użytkowymi określonymi w formularzu ofertowym i wolne od wad.
- Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z wprowadzonymi do ogólnego stosowania normami, właściwymi przepisami prawnymi pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji i higieny pracy.
- Dopuszcza się składanie ofert równoważnych zgodnie z parametrami określonymi w Formularzu
- Przedmiot zamówienia ujęty przeznaczony jest do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych nie metanowych i metanowych ze stopniem „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego i zaliczonych do klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
- Wymagane parametry techniczno-użytkowe, jakie musi spełniać przedmiot zamówienia:

Wymagane parametry techniczne	
Szerokość taśmy	max. 25 mm
Długość taśmy na rolce	min. 20 m
Grubość taśmy	min. 0,1 mm
Rozciągliwość	min. 130%

3. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

- 1) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń
- 2) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
- 3) Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy;
- 4) Karta charakterystyki/DTR lub karta katalogowa oferowanego wyrobu określająca podstawowe parametry;
- 5) Opinia techniczna wraz z atestem wydana przez upoważnioną jednostkę o możliwości stosowania oferowanego wyrobu w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych nie metanowych i metanowych ze stopniem „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego i zaliczonych do klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

4. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

- dowód dostawy materiału z wpisanym numerem zamówienia,
- świadectwo jakości,
- karta gwarancyjna,
- DTR.

5. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. **12 miesięcy** od dostawy do magazynu Zamawiającego.

6. Termin realizacji dostawy:

Wymagany termin realizacji dostawy **do 14 dni** od daty otrzymania zamówienia na koszt Wykonawcy

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

20.08.2026

Data

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy
Oddział Elektryczny ds. Urządzeń Dołowych
Szttygar Oddziałowy

.....*Marcin Kieś*.....
Imię i nazwisko, podpis