

Załącznik nr 1

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Dostawa przewodu do zasilania kompleksu ścianowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Oddział KWK Mysłowice – Wesoła, nr grupy 284-6.

A. Opis przedmiotu zamówienia:

PRZEWÓD NTSKCGECWOEU 3X70+3X(2X1,5ST+35/3KON)+6UEL KON 3,6/6,0KV
OPONOWY GÓRNICZY

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno-użytkowe:

1) Przewody przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych powyżej 1000 V prądu przemiennego, **muszą posiadać dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego** wydane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1003 z późn. zm.) i **muszą być oznakowane zgodnie z wyżej wymienionym dopuszczeniem**

2) Przewody muszą posiadać czytelne i trwałe oznaczenie zawierające w szczególności: nazwę producenta, typ przewodu, przekrój i ilość żył, napięcie znamionowe, rok produkcji, znak dopuszczenia – jeżeli dotyczy.

3) Przewody oferowane jako typ równoważny (przeznaczone do pracy w podziemiach kopalń) **muszą posiadać aktualną opinię** wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzającą, iż oferowany typ przewodu jest równoważny w zakresie **zastosowania w wyrobiskach zaliczanych do tego samego stopnia niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.**

4) Przekrój żyły ochronnej w podanym oznaczeniu przewodu jest przekrojem minimalnym jaki powinien posiadać oferowany przewód. Jeżeli Wykonawca zaoferuje przewód o większym przekroju żyły ochronnej Zamawiający uzna, że jest to przewód nie równoważny lecz spełniający wymagania Zamawiającego w tym zakresie.

5) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy

6) Wymagane parametry techniczno-użytkowe:

Napięcie znamionowe U_0/U : 3,6/6kV
Znamionowy prąd dopuszczalny: nie mniej niż 250A
Maksymalny dopuszczalny krótkotrwały prąd zwarciový: nie mniej niż 250A
Napięcie probiercze dla żył roboczych: 11 kV
Zgodny z normą DIN VDE 0250-813 lub równoważnej
Średnica zewnętrzna nie przekraczająca 60mm
Rozprzestrzenianie płomienia: EN 60332-1-2
Minimalny promień gięcia: ➤ Układanie na stałe: $4xD$ (4-krotność średnicy zewnętrznej przewodu) ➤ Praca w układaku (gąsienicy kablowej): $2,3xD$ (pod warunkiem ograniczenia siły rozciągającej do maksymalnie $5N/mm^2$) ➤ Elastyczne połączenia ruchome (ogólne): $10xD$ do $12xD$ (zgodnie z ogólną normą DIN VDE 0298 cz. 3 lub równoważną dla przewodów oponowych średniego napięcia pracujących w ruchu)
Odporność na rozdzielność, uderzenia i ścieranie: zewnętrzna opona wykonana z wysokowytrzymałej, trudnopalnej mieszanki np.: typu 5GM5

C. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

1) Oświadczenie o spełnieniu wymagań prawnych i techniczno - użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego - **zał. 2.**

2) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej .

4) Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy lub dużego przedsiębiorcy

5) Dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego – dla przewodów przeznaczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych powyżej 1000 V

6) Instrukcja obsługi – która będzie również zawierać następujące parametry, tj.: dopuszczalna siła rozciągająca [N] oraz minimalny promień gięcia dynamicznego [mm]

7) Aktualna opinia (dla przewodów oferowanych jako typ równoważny przeznaczonych do pracy w podziemiach kopalń) wydana przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzająca, iż oferowany typ przewodu jest równoważny w zakresie zastosowania w wyrobiskach zaliczanych do tego samego stopnia niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

D. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

- a) Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.,
- b) Świadectwo jakości wyrobu, które musi zawierać wyniki prób i badań (zaświadczenie z wykonania badań niepełnych) oraz orzeczenie o zgodności z normami mającymi zastosowanie do przewodów będących przedmiotem zamówienia,
- c) Kartę gwarancyjną,
- d) Deklaracja zgodności
- e) Karta katalogowa

E. Wymagania dotyczące gwarancji:

- min. **12 miesięcy** od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

F. Termin realizacji zamówienia:

- **do 1 miesiąca** (30 dni) od daty dostarczenia zamówienia do Wykonawcy

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

- 1) Oferowany przedmiot zamówienia **spełnia** wymagania prawne i techniczno-użytkowe określone w **Załączniku nr 1**
- 2) **Oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy.**
- 3) Przewody przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych powyżej 1000V, **posiadają dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego** wydane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1003 z późn. zm.) **i są oznakowane zgodnie z wyżej wymienionym dopuszczeniem.**
- 4) **Przewody posiadają czytelne i trwałe oznaczenie zawierające w szczególności: nazwę producenta, typ przewodu, przekrój i ilość żył, napięcie znamionowe, rok produkcji, znak dopuszczenia.**
- 5) Przewody oferowane jako typ równoważny (przeznaczone do pracy w podziemiach kopalń) **posiadają aktualną opinię** wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzającą, iż oferowany typ przewodu jest równoważny w zakresie **zastosowania w wyrobiskach zaliczanych do tego samego stopnia niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego** ***)**;

*) w przypadku, gdy Wykonawca nie oferuje przewodów równoważnych – wpisać „nie dotyczy”

B. Załączone do oferty przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

Nr części zamówienia	Przedmiot zamówienia - przewody górnicze elektroenergetyczne oponowe:	Oznaczenie oferowane *)	Oznaczenie równoważne **)	Numer strony w ofercie na której znajdują się załączone dokumenty:		
				Dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego – dla przewodów przeznaczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych o napięciach znamionowych powyżej 1000 V	Aktualna opinia dla przewodów oferowanych jako typ równoważny przeznaczonych do pracy w podziemiach kopalń) – zgodnie z częścią A, pkt. 5) Załącznika 3	Karta katalogowa
PRZEWÓD NTSKCGECWOEU 3X70+3X(2X1,5ST+35/3KON)+6UEL KON 3,6/6,0KV OPONOWY GÓRNICZY						

UWAGA:

- *) Przekrój żyły ochronnej w podanym oznaczeniu przewodu w zadaniach jest przekrojem minimalnym jaki powinien posiadać oferowany przewód. Jeżeli Wykonawca zaoferuje przewód o

większym przekroju żyły ochronnej Zamawiający uzna, że jest to przewód nie równoważny lecz spełniający wymagania Zamawiającego w tym zakresie. W przypadku oferowania przewodu o większym przekroju żyły ochronnej należy wpisać nazwę oferowanego przewodu w zadaniu o większym przekroju żyły ochronnej.

- **) W przypadku oferowania przewodów „równoważnych” w przedmiocie zamówienia należy wpisać nazwę oferowanego przewodu w zadaniu i zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

C. Oświadczenia.

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

Zadanie/po zycja	Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy)	Producent (nazwa i adres)

2. **Oświadczam**, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

3. **Oświadczam, że udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE (zaznaczyć właściwe*):**

- ☐ - przekracza 50% zamówienia*
- ☐ - nie przekracza 50% zamówienia*

*(Zamawiający, na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, odrzuci ofertę, w której udział produktów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, **nie przekracza 50%**).*

4. Oświadczam, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

5. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)
lub

oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym
tj.:

.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

6. **Oświadczam**, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w **Załączniku Nr 1** – dotyczy/ nie dotyczy (*niewłaściwe skreślić*).

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)