

**OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA, WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE  
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE, WYMAGANE DOKUMENTY  
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ  
OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE PRZED  
ZAWarciEM UMOWY I PRZY DOSTAWIE**

**A. Opis przedmiotu zamówienia**

Zakup 25 sztuk klimatyzacji do pomieszczeń biurowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic

Uwaga!

**B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.**

**I. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania:**

1. Aktów prawnych wdrażających dyrektywy nowego podejścia UE do polskiego ustawodawstwa:
  - a. Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2017.1398 j.t.)
  - b. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (dyrektywa 2006/42 WE) (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zmianami),
  - c. Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (dyrektywa 2014/30/UE)

**2. Uwaga:**

W przypadku zmian aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego postępowania, przedmiot dostawy musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w dniu dostawy.

**II. Wymagane parametry techniczno - użytkowe:**

Nazwa materiału : Klimatyzator

1. Fabrycznie nowe, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych
2. Spełniają wymagania aktualnie obowiązujących Polskie Normy

| <b>Klimatyzator 2.5kW</b> |                                                         |                                                     |     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|
|                           | Wymagania przez zamawiającego                           | Oferowane przez Sprzedawcę<br>Zaznaczyć odpowiednio |     |
| I.p.                      |                                                         | TAK                                                 | NIE |
| 1                         | Jednostka wewnętrzna, moc chłodnicza min. 2.5 kW        |                                                     |     |
| 2                         | Poziom ciśnienia akustycznego w trybie cichym max.19 dB |                                                     |     |
| 3                         | Kolor biały                                             |                                                     |     |
| 4                         | Pilot zdalnego sterowania                               |                                                     |     |
| 5                         | Klasa energetyczna na chłodzeniu min..A++               |                                                     |     |
| 6                         | Klasa energetyczna na grzaniu min..A+                   |                                                     |     |
| 7                         | Czynnik chłodniczy R 32                                 |                                                     |     |

| Klimatyzator 3.5kW |                                                         |                                                     |     |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|
|                    | Wymagania przez zamawiającego                           | Oferowane przez Sprzedawcę<br>Zaznaczyć odpowiednio |     |
| I.p.               |                                                         | TAK                                                 | NIE |
| 1                  | Jednostka wewnętrzna, moc chłodnicza min. 3.5 kW        |                                                     |     |
| 2                  | Poziom ciśnienia akustycznego w trybie cichym max.20 dB |                                                     |     |
| 3                  | Kolor biały                                             |                                                     |     |
| 4                  | Pilot zdalnego sterowania                               |                                                     |     |
| 5                  | Klasa energetyczna na chłodzeniu min..A++               |                                                     |     |
| 6                  | Klasa energetyczna na grzaniu min..A+                   |                                                     |     |
| 7                  | Czynnik chłodniczy R 32                                 |                                                     |     |

### III.

Oferowane urządzenia nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż dwa lata przed datą dostawy, muszą być nowe w oryginalnym opakowaniu pozbawionym uszkodzeń.

### IV. Wymagane warunki gwarancyjne :

- a. okres gwarancji - co najmniej 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego

### C. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego wraz z ofertą i do złożenia na wezwanie Zamawiającego, przez Wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę:

dla kluczy udarowych i wkrętarko- wiertarek:

- 1) Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – **zgodnie z Załącznikiem Nr 2a.**
- 2) Informacja o przynależności do grupy kapitałowej Zamawiającego – **zgodnie z Załącznikiem Nr 2b.**
- 3) Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy – **zgodnie z Załącznikiem Nr 2c.**
- 4) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek- zgodnie z **Załącznikiem Nr 3.**
- 5) Dokumentacja techniczno-(ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub instrukcja (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzające parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu

### D. Dokumenty wymagane przy dostawie:

1. Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:
  - a) Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.,

- b) Deklaracja zgodności UE wyrobu, stwierdzająca jego zgodność z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami określonymi w odnośnych rozporządzeniach/dyrektywach i normach.
- c) Karta gwarancyjna.
- d) Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (w rozumieniu dyrektywy 2006/42) do każdego wyrobu.

**E. . Inne**

Termin dostawy – do 21 dni od daty otrzymania zamówienia,

**Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:**

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: .....(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

*Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek*

23.09.2026  
.....  
Data

DZIAŁ RESTRUKTURYZACJI MAJĄTKU  
I INWENTARYZACJI ZIĄGŁEJ - ER  
STARSZY INSPEKTOR

*Rafał Pietrykowski*

.....  
Imię i nazwisko, podpis