

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
Dostawa przewodów elektroenergetycznych niskonapięciowych dla Polskiej Grupy
Górnictwej S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesola, nr grupy 284-5.**

I. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe

- a) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. Elementy i podzespoły wykorzystywane do ich produkcji nie mogą być wcześniej używane lub regenerowane.
- b) Wymagane parametry techniczno-użytkowe, jakie musi spełniać przedmiot zamówienia:
- 1. Przewód H07V-U (DY) 1x1,5 450/750V jednożyłowy jednodrutowy o izolacji polwinitowej** lub równoważny

Typ	H07V-U (DY) 1x1,5 450/750V
Ilość żył	1
Przekrój żyły	1,5 mm ²
Materiał	miedź
Napięcie znamionowe	0,45/0,75kV
Rdzeń	druk, jednodrutowy
Materiał izolacji	polwinit

2. Przewód H07V-U (DY) 1x2,5 450/750V jednożyłowy jednodrutowy o izolacji polwinitowej lub równoważny

Typ	H07V-U (DY) 1x2,5 450/750V
Ilość żył	1
Przekrój żyły	2,5 mm ²
Materiał	miedź
Napięcie znamionowe	0,45/0,75kV
Rdzeń	druk, jednodrutowy
Materiał izolacji	polwinit

3. Przewód YDY 3x1,5 450/750V elektroenergetyczny o izolacji i powłoce polwinitowej lub równoważny

Typ	YDY 3x1,50 450/750V
Ilość żył	3
Przekrój żyły	1,5 mm ²
Materiał	miedź
Napięcie znamionowe	0,45/0,75kV
Rdzeń	druk, jednodrutowy
Materiał izolacji	polwinit

4. Przewód YDY 5x1,5 450/750V elektroenergetyczny o izolacji i powłoce polwinitowej lub równoważny

Typ	YDY 5x1,50 450/750V
Ilość żył	5
Przekrój żyły	1,5 mm ²
Materiał	miedź
Napięcie znamionowe	0,45/0,75kV
Rdzeń	druk, jednolukowy
Materiał izolacji	polwinit

5. Przewód YDY-ŻO 3x1,5 450/750V elektroenergetyczny o izolacji i powłoce polwinitowej okrągły do układania na stałe lub równoważny

Typ	Przewód YDY-ŻO 3x1,5 450/750V
Ilość żył	3
Przekrój żyły	1,5 mm ²
Materiał	miedź
Napięcie znamionowe	0,45/0,75kV
Rdzeń	druk, jednolukowy
Materiał izolacji	polwinit

6. Przewód YDY-ŻO 3x2,5 450/750V elektroenergetyczny o izolacji i powłoce polwinitowej okrągły do układania na stałe lub równoważny

Typ	Przewód YDY-ŻO 3x2,5 450/750V
Ilość żył	3
Przekrój żyły	2,5 mm ²
Materiał	miedź
Napięcie znamionowe	0,45/0,75kV
Rdzeń	druk, jednolukowy
Materiał izolacji	polwinit

7. Przewód H07V-K (LGY) 1x1,00 450/750V jednożyłowy wielolukowy giętki o izolacji polwinitowej lub równoważny

Typ	H07V-K (LGY) 1x1,00 450/750V
Ilość żył	1
Przekrój żyły	1,00 mm ²

Materiał	miedź
Napięcie znamionowe	0,45/0,75kV
Rdzeń	wielodrutowy giętki
Materiał izolacji	polwinit

8. Przewód H07V-K (LGY) 1x25 450/750V jednożyłowy wielodrutowy giętki o izolacji polwinitowej lub równoważny

Typ	H07V-K (LGY) 1x25 450/750V
Ilość żył	1
Przekrój żyły	25 mm ²
Materiał	miedź
Napięcie znamionowe	0,45/0,75kV
Rdzeń	wielodrutowy giętki
Materiał izolacji	polwinit

II. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

- Instrukcja obsługi lub karta katalogowa, potwierdzająca parametry techniczne.
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy Kapitałowej.
- Oświadczenie, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
- Oświadczenie o posiadaniu statusu przedsiębiorstwa.

III. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

- dowód dostawy materiału z wpisanym numerem zamówienia,
- świadectwo jakości,
- karta gwarancyjna,
- DTR.

IV. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. **12 miesięcy** od dostawy do magazynu Zamawiającego.

V. Termin realizacji dostawy:

Wymagany termin realizacji dostawy **do 60 dni** od daty otrzymania zamówienia.

VI. Inne

Wykonawca dostarczy zamówiony produkt na jego koszt do Zamawiającego w godzinach 6⁰⁰ – 13⁰⁰ na adres PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła ul. Kopalniana 5, 41-400 Mysłowice.

Data

Marzena Nocon

Elektronicznie podpisany przez
Marzena Nocon
Data: 2020.08.28 07:13:32 +02'00'

Imię i nazwisko, podpis