

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**
**Dostawa elementów złącznych do obróbki, łączenia kabli i przewodów dla
Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel – nr grupy 284-28.**

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe.

1. Wyroby stanowiące przedmiot zamówienia muszą:
 - a. Spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów i być zgodne z normami mającymi zastosowanie dla danego wyrobu.
 - b. Być fabrycznie nowe i wolne od wad.
 - c. Dopuszcza się oferowanie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych.
 - d. Spełniać następujące wymagania:

Lp.	Nazwa urządzenia
1	KOŃCÓWKA MIEDZIANA KABLOWA OCZKOWA RUROWA 10/6 - PRZEKRÓJ 10MM ² - POD ZACISK M-6 - NIECYNOWANA
2	KOŃCÓWKA MIEDZIANA KABLOWA OCZKOWA RUROWA 25/8 - PRZEKRÓJ 25MM ² - POD ZACISK M-8 - NIECYNOWANA
3	KOŃCÓWKA MIEDZIANA KABLOWA OCZKOWA RUROWA 50/10 - PRZEKRÓJ 50MM ² - POD ZACISK M-10 - NIECYNOWANA
4	KOŃCÓWKA MIEDZIANA KABLOWA OCZKOWA RUROWA 70/10 - PRZEKRÓJ 70MM ² - POD ZACISK M-10 - NIECYNOWANA
5	KOŃCÓWKA MIEDZIANA KABLOWA OCZKOWA RUROWA 95/12 - PRZEKRÓJ 95MM ² - POD ZACISK M-12 - NIECYNOWANA
6	KOŃCÓWKA MIEDZIANA KABLOWA OCZKOWA RUROWA 120/12 - PRZEKRÓJ 120MM ² - POD ZACISK M-12 - NIECYNOWANA
7	KOŃCÓWKA MIEDZIANA KABLOWA OCZKOWA RUROWA 240/16 - PRZEKRÓJ 240MM ² - POD ZACISK M-16 - NIECYNOWANA
8	KOŃCÓWKA MIEDZIANA KABLOWA OCZKOWA RUROWA 16/8 - PRZEKRÓJ 16MM ² - POD ZACISK M-8 - NIECYNOWANA
9	KOŃCÓWKA MIEDZIANA KABLOWA OCZKOWA RUROWA 16/10 - PRZEKRÓJ 16MM ² - POD ZACISK M-10 - NIECYNOWANA
10	KOŃCÓWKA MIEDZIANA KABLOWA OCZKOWA RUROWA 25/10 - PRZEKRÓJ 25MM ² - POD ZACISK M-10 - NIECYNOWANA
11	KOŃCÓWKA MIEDZIANA KABLOWA OCZKOWA RUROWA 35/8 - PRZEKRÓJ 35MM ² - POD ZACISK M-8 - NIECYNOWANA
12	KOŃCÓWKA MIEDZIANA KABLOWA OCZKOWA RUROWA 95/10 - PRZEKRÓJ 95MM ²

	- POD ZACISK M-10 - NIECYNOWANA
13	KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA KOE 6-2,5 - PRZEKRÓJ ŻYŁY 1,5-2,5MM² -POD ŚRUBĘ M6 - OPAKOWANIE 100SZT - DO KABLI MIEDZIANYCH WIELODRUTOWYCH
14	KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA KOE 5-6 - PRZEKRÓJ ŻYŁY 4,0-6,0MM² - POD ŚRUBĘ M5 - OPAKOWANIE 100SZT - DO KABLI MIEDZIANYCH WIELODRUTOWYCH
15	KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA KOE 8-6 - PRZEKRÓJ ŻYŁY 4,0-6,0MM² - POD ŚRUBĘ M8 - OPAKOWANIE 100SZT - DO KABLI MIEDZIANYCH WIELODRUTOWYCH
16	KOŃCÓWKA MIEDZIANA TULEJKOWA IZOLOWANA TYPU HI-0,75/8,0 - CYNOWANA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ - DO ZAPRASOWANIA
17	KOŃCÓWKA MIEDZIANA TULEJKOWA IZOLOWANA TYPU HI-1,0/6,0 - CYNOWANA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ - DO ZAPRASOWANIA
18	KOŃCÓWKA MIEDZIANA TULEJKOWA IZOLOWANA TYPU HI-1,5/8,0 - CYNOWANA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ - DO ZAPRASOWANIA
19	KOŃCÓWKA MIEDZIANA TULEJKOWA IZOLOWANA TYPU HI-2,5/8,0 - CYNOWANA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ - DO ZAPRASOWANIA
20	KOŃCÓWKA MIEDZIANA TULEJKOWA IZOLOWANA TYPU HI-4,0/10,0 - CYNOWANA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ - DO ZAPRASOWANIA
21	KOŃCÓWKA MIEDZIANA TULEJKOWA IZOLOWANA TYPU HI-6,0/12,0 - CYNOWANA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ - DO ZAPRASOWANIA
22	ZŁĄCZKA KABLA MIEDZIANEGO 10 - PRZEKRÓJ ŻYŁY 10,0MM² - L min. 30 - CYNOWANA GALWANICZNIE - DO KABLI CU WIELODRUTOWYCH
23	ZŁĄCZKA KABLA MIEDZIANEGO 16 - PRZEKRÓJ ŻYŁY 16,0MM² - L min. 30 - CYNOWANA GALWANICZNIE - DO KABLI CU WIELODRUTOWYCH
24	ZŁĄCZKA KABLA MIEDZIANEGO 25 - PRZEKRÓJ ŻYŁY 25,0MM² - L min. 35 - CYNOWANA GALWANICZNIE - DO KABLI CU WIELODRUTOWYCH
25	ZŁĄCZKA KABLA MIEDZIANEGO 30 - PRZEKRÓJ ŻYŁY 35,0MM² - L min. 50 - CYNOWANA GALWANICZNIE - DO KABLI CU WIELODRUTOWYCH
26	ZŁĄCZKA KABLA MIEDZIANEGO 50 - PRZEKRÓJ ŻYŁY 50,0MM² - L min. 56 - CYNOWANA GALWANICZNIE - DO KABLI CU WIELODRUTOWYCH
27	ZŁĄCZKA KABLA MIEDZIANEGO 95 - PRZEKRÓJ ŻYŁY 95,0MM²

	- L min. 70 - CYNOWANA GALWANICZNIE - DO KABLI CU WIELODRUTOWYCH
28	ZŁĄCZKA PRASOWANA MIEDZIANA 240 - PRZEKRÓJ ŻYŁY 240,0MM ²
29	ZŁĄCZKA KABLOWA ALUMINIOWA CYNOWANA ŚRUBOWA 16-95 - 16-95MM ² - 2XŚRUBA - MOSIĄDZ CYNOWANY - DO ŁĄCZENIA ŻYŁ ALUMINIOWYCH I MIEDZIANYCH KABLI DO 36KV
30	ZŁĄCZKA KABLOWA ALUMINIOWA CYNOWANA ŚRUBOWA 95-240 - 95-240MM ² - 2XŚRUBA - MOSIĄDZ CYNOWANY - DO ŁĄCZENIA ŻYŁ ALUMINIOWYCH I MIEDZIANYCH KABLI DO 36KV
31	ZŁĄCZKA INSTALACYJNA UNIWERSALNA 3-PRZEWODOWA Z DŹWIGNIAMI - napięcie: 400V - DO PRZEWODÓW LINKOWYCH O PRZEKROJU 0,08-4MM I DRUTOWYCH DO 2,5MM - wymiary: SZER.17MM WYS.14,5MM GŁĘBOKOŚĆ 20,5MM
32	ZŁĄCZKA INSTALACYJNA UNIWERSALNA 5-PRZEWODOWA Z DŹWIGNIAMI - napięcie: 400V - DO PRZEWODÓW LINKOWYCH O PRZEKROJU 0,08-4MM I DRUTOWYCH DO 2,5MM - wymiary: SZER.26,6MM WYS.14,5MM GŁĘBOKOŚĆ 20,5MM
33	NOŻYCE DO KABLI Z MECHANIZMEM ZAPADKOWYM - maksymalna średnica kabla: Q 52MM - długość: 280mm (±10%)
34	NOŻYCE DO KABLI Z MECHANIZMEM ZAPADKOWYM - maksymalna średnica kabla: Q 52MM - długość: 280mm (±10%)
35	NÓŻ MONTERSKI DO KABLI I PRZEWODÓW - długość: 180mm (±10%) - rękojeść izolowana do pracy przy napięciu do 1000 V - OSTRZE ZE STOPKĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ PRZED USZKODZENIEM KABLI
36	ZACISKARKA DO TULEJEK - ZAKRES ZACISKANIA POJEDYNCZYCH TI 0,25-10MM ² - ZAKRES ZACISKANIA PODWÓJNYCH TP 0,5-4MM ² - długość: 180mm (±10%) - RĄCZKI GUMOWANE
37	ZESTAW SZCZĘK DO ZAPRASOWANIA 16-120MM² - PRASKA HYDRAULICZNA PH-4
38	TAŚMA LAMINOWANA BIAŁA 36X8000MM TZE-S261 - DRUKARKA TERMICZNA PRZENOŚNA ETYKIET BROTHER PT-1000; PT-P900W
39	TAŚMA LAMINOWANA ŻÓŁTA 12X8000MM TZE-S631 - DRUKARKA TERMICZNA PRZENOŚNA ETYKIET BROTHER PT-E550
40	TAŚMA LAMINOWANA BIAŁA 12X8000MM TZE-231 - DRUKARKA TERMICZNA PRZENOŚNA ETYKIET BROTHER PT-E550

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
3. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy – zgodnie ze wzorem.
4. Karta katalogowa potwierdzająca parametry Zamawiającego **ponumerowana zgodnie z formularzem ofertowym.**

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

Przy każdej dostawie:

1. Dokument dostawy (WZ) z wpisanym numerem zamówienia.
2. Deklaracja zgodności/świadectwo jakości
3. Karta gwarancyjna
4. Instrukcja obsługi

4. Wymagania dotyczące gwarancji:

- **min. 12** miesięcy od dostawy do Zamawiającego

5. Inne:

Termin dostawy: **do 30 dni** od daty dostarczenia zamówienia do Wykonawcy

Data

Imię i nazwisko, podpis

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK ROW Ruch Marcel
Zespół Gospodarki Środkami Produkcji,
Remontowej, Serwisów i Dzierżaw
Starszy Inspektor

Elektronicznie
podpisany przez
Artur Gontarz
Data: 2026.10.14
10:33:30 +02'00'