

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

Dostawa duplikatora gniazda zasilacza elektronarzędzi dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast - gr. materiałowa - 312-13.

- 1. Przedmiot zamówienia:**
Duplikator gniazda zasilacza elektronarzędzi typu DGZE-01/25 lub równoważny
- 2. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:**
 - a) Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania szczegółowe dla tego typu urządzeń: Duplikator gniazda przystosowany jest do pracy w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu stanowiących wyrobiska ze stopniem „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i zaliczonych do klasy „A” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego.**
 - b) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. Elementy i podzespoły wykorzystane do ich produkcji nie mogą być wcześniej używane lub regenerowane.**
 - c) Dopuszcza się składanie ofert materiałów równoważnych spełniających wymagane parametry techniczno-użytkowe.**
- 3. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty (jeżeli dotyczy).**
 - 1) Wymagane parametry techniczne zgodnie z Załącznikiem **2a**,
 - 2) Karta katalogowa potwierdzająca parametry;
 - 3) Kopia opinii technicznej wraz z atestem potwierdzającą możliwość eksploatacji urządzenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.
 - 4) Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa
 - 5) Oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia - oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego w warunkach istniejących zagrożeń;
 - 6) Wzór Deklaracji zgodności WE potwierdzającej spełnienie wymagań w zakresie dyrektyw mających zastosowanie i stopień ochrony.
 - 7) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej;
- 4. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy).**

Przy każdej dostawie:

 - A. Instrukcja stosowania lub DTR.
 - B. Deklaracja zgodności WE.
 - C. Świadectwo kontroli jakości.
 - D. Karta gwarancyjna.
 - E. Dowód wydania WZ.

4. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☐ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: (wymienić np.: złom, odpady po górnicze, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

.....
Data

Grzegorz
Majewski
.....
Imię i nazwisko, podpis

Elektronicznie podpisany
przez Grzegorz Majewski
Data: 2026.10.13 08:12:52
+02'00'

WYKAZ ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania dla:

Duplikator gniazda zasilacza elektronarzędzi typu DGZE-01/25 lub równoważny

<i>Lp.</i>	<i>Wymagania techniczne</i>		<i>wpisać odpowiednio parametr oferowanego materiału</i>
1.	Przeznaczenie	Do wydłużania zasięgu użytkowania elektronarzędzi zasilanych z górniczych zasilaczy elektronarzędzi stosowanych w podziemnych zakładach górniczych	
2.	Napięcie znamionowe zasilania	230V AC	
3.	Rodzaj konstrukcji obudowy	Płaska	
4.	Częstotliwość znamionowa sieci	50 HZ	
5.	Ilość gniazd odpływowych	1 szt.	
6.	Długość przewodu	min. 20 m	
7.	Maksymalne obciążenie	16A / 3680W	
8.	Przekrój żyły roboczej	min. 2 x 2,5 mm ²	
9.	Stopień ochrony	min. IP 54	
	Oferowane urządzenie: /typ/		

.....
(pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)