

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ**

**Dostawa akumulatorów dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch
Wujek - grupa materiałowa 314-1.**

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

- a) Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych.
- b) Przedmiotowe akumulatory są elementem przeznaczonym do wymiany w eksploatowanych bateriach akumulatorowych będących źródłem zasilania gwarantowanego rozdzielnii SN. Akumulatory te stanowią wyposażenie urządzenia ujęte w dokumentacji technicznej, które uzyskało zezwolenie na stosowanie w podziemnych zakładach górniczych przez Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na wyroby równoważne.
- c) Zaoferowane przez dostawcę akumulatory muszą być zgodne z parametrami ujętymi poniżej i spełniać następujące funkcje.

Akumulator żelowy A412/120A 12V

Dane techniczne:

- Pojemność: 120Ah
- Napięcie: 12V
- Waga: 50kg (+/-5kg)
- Wysokość max: 223mm (+/- 5mm)
- Szerokość: 223mm (+/-5mm)
- Długość: 513mm (+/- 5mm)

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty – oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego;
- Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy;
- Karta katalogowa zawierająca między innymi parametry techniczne wyrobu oraz rysunek przedmiotu oferty potwierdzający parametry określone przez Zamawiającego.

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

Przy każdej dostawie:

- Dokument wydania W-Z.
- Karta gwarancyjna.
- Świadectwo jakości
- Deklaracja zgodności

4. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

5. Inne:

Termin realizacji: **do 30 dni** od przekazania zamówienia do Wykonawcy.

Warunki płatności: zgodnie z oświadczeniem.

.....
Data

.....
Imię i nazwisko, podpis

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ**

**Dostawa akumulatorów dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch
Wujek - grupa materiałowa 314-1.**

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

- a) Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych.
- b) Przedmiotowe akumulatory są elementem przeznaczonym do wymiany w eksploatowanych maszynach dołowych LD.
- c) Zaoferowane przez dostawcę akumulatory muszą być zgodne z parametrami ujętymi poniżej i spełniać następujące funkcje.

AKUMULATOR ELEKTRYCZNY KWASOWY 6SC 45AH 12V SAMOCHODOWY

Dane techniczne:

- Pojemność: 45 Ah
- Napięcie 12V
- Typ akumulatora: bezobsługowe baterie kwasowe

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty – oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek
- Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy;
- Karta katalogowa zawierająca między innymi parametry techniczne wyrobu oraz rysunek przedmiotu oferty potwierdzający parametry określone przez Zamawiającego.

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

Przy każdej dostawie:

- Dokument wydania W-Z.
- Karta gwarancyjna.
- Świadectwo jakości
- Deklaracja zgodności

4. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

5. Inne:

Termin realizacji: **do 30 dni** od przekazania zamówienia do Wykonawcy.

Warunki płatności: zgodnie z oświadczeniem.

.....
Data

.....
Imię i nazwisko, podpis

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**
Dostawa akumulatorów dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch
Wujek - grupa materiałowa 314-1.

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

- a) Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych.
- b) Przedmiotowe akumulatory są elementem przeznaczonym do wymiany w eksploatowanych bateriach akumulatorowych będących źródłem zasilania gwarantowanego rozdzielni sterowniczej wentylatorów głównych. Akumulatory te stanowią wyposażenie urządzenia które uzyskało pozwolenie na oddanie do ruchu przez Specjalistyczny Urząd Górniczy w Katowicach. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na wyroby równoważne.
- c) Zaoferowane przez dostawcę akumulatory muszą być zgodne z parametrami ujętymi poniżej i spełniać następujące funkcje.

MODUŁ BEZOPSŁUGOWEJ BATERII RBC-55 WIELOKROTNEGO ŁADOWANIA 4X 816VAH
ZASILACZE AWARYJNE APC

Dane techniczne:

- Pojemność: 816 VAh
- Liczba akumulatorów 4
- Typ akumulatora: bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe
- Przedmiot zamówienia zgodnie z ww. instrukcją powinien zawierać oryginalne zestawy APC Replacement Battery Cartridge (RBC™)
- Wymiar 2U do Montażu W szafie 120 Vac/230 Vac produkcji APC by Schneider Electric dla modelu Smart-UPS 3000.

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty – oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego;
- Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy;
- Karta katalogowa zawierająca między innymi parametry techniczne wyrobu oraz rysunek przedmiotu oferty potwierdzający parametry określone przez Zamawiającego.

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

Przy każdej dostawie:

- Dokument wydania W-Z.
- Karta gwarancyjna.
- Świadectwo jakości
- Deklaracja zgodności

4. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

5. Inne:

Termin realizacji: **do 30 dni** od przekazania zamówienia do Wykonawcy.

Warunki płatności: zgodnie z oświadczeniem.

.....
Data

.....
Imię i nazwisko, podpis