

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹**

**I. Dostawa elementów rurociągu wody zimnej dla Oddziału PGG S.A. KWK
Piast – Ziemowit Ruch Piast**

MATERIAŁ	PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
Obejma siodłowa wzmacniana PP DN160 / 1 ¼'	• Materiał – Polipropylen • Klasa ciśnienia – PN 10 / PN 16 • Średnica główna – Ø160 • Średnica gwintu odejścia – 1 ¼' • Pierścień uszczelniający z gumy • Montaż na śruby • Wzmocnienie gwintu odejścia pierścieniem
Obejma siodłowa wzmacniana PP DN160 / 2'	• Materiał – Polipropylen • Klasa ciśnienia – PN 10 / PN 16 • Średnica główna – Ø160 • Średnica gwintu odejścia – 2' • Pierścień uszczelniający z gumy • Montaż na śruby • Wzmocnienie gwintu odejścia pierścieniem
Obejma siodłowa wzmacniana PP DN160 / 2 ½'	• Materiał – Polipropylen • Klasa ciśnienia – PN 10 / PN 16 • Średnica główna – Ø160 • Średnica gwintu odejścia – 2 ½' • Pierścień uszczelniający z gumy • Montaż na śruby • Wzmocnienie gwintu odejścia pierścieniem
Obejma siodłowa wzmacniana PP DN160 / 1 ½'	• Materiał – Polipropylen • Klasa ciśnienia – PN 10 / PN 16 • Średnica główna – Ø160 • Średnica gwintu odejścia – 1 ½' • Pierścień uszczelniający z gumy • Montaż na śruby • Wzmocnienie gwintu odejścia pierścieniem
Obejma siodłowa wzmacniana PP DN110 / 1 ¼'	• Materiał – Polipropylen • Klasa ciśnienia – PN 10 / PN 16 • Średnica główna – Ø110 • Średnica gwintu odejścia – 1 ¼' • Pierścień uszczelniający z gumy • Montaż na śruby • Wzmocnienie gwintu odejścia pierścieniem

¹ Uwaga! – Wnioskodawca może odstąpić od opisu wymagań prawnych i wymaganych parametrów techniczno-użytkowych a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust.2 *Wytycznych (...)*.

Obejma siodłowa wzmacniana PP DN110 / 2'	• Materiał – Polipropylen • Klasa ciśnienia – PN 10 / PN 16 • Średnica główna – Ø110 • Średnica gwintu odejścia – 2' • Pierścień uszczelniający z gumy • Montaż na śruby • Wzmocnienie gwintu odejścia pierścieniem
Obejma siodłowa wzmacniana PP DN110 / 1 ½'	• Materiał – Polipropylen • Klasa ciśnienia – PN 10 / PN 16 • Średnica główna – Ø110 • Średnica gwintu odejścia – 1 ½' • Pierścień uszczelniający z gumy • Montaż na śruby • Wzmocnienie gwintu odejścia pierścieniem
Obejma siodłowa wzmacniana PP DN110 / 2 ½'	• Materiał – Polipropylen • Klasa ciśnienia – PN 10 / PN 16 • Średnica główna – Ø110 • Średnica gwintu odejścia – 2 ½' • Pierścień uszczelniający z gumy • Montaż na śruby • Wzmocnienie gwintu odejścia pierścieniem

II. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno-użytkowe: (jeżeli dotyczy)

- 1) Oferowany materiał musi być fabrycznie nowy i wolny od wad prawnych i nie może naruszać praw majątkowych osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu go przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
- 2) Oferowany materiał jako przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z aktualnie obowiązujących norm i przepisów mających zastosowanie dla danego wyrobu, co musi być oświadczone w Świadectwie Jakości.
- 3) Oferowany materiał/ wyrób musi spełniać wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
- 4) Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z obowiązującymi normami.
- 5) Oferowany przedmiot zamówienia musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego wyrobu oraz identyfikatorem graficznym wytwórcy.
- 6) Wymagania pakowania, magazynowania i transportu:
 - Produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

III. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty (jeżeli dotyczy).

- 1) Wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia spełnienia wymagań prawnych oraz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – zgodnie z zał. 2a

- 2) Oświadczenie dotyczące przedmiotu ofert, iż wyrób spełnia wymagania Prawa Polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – zgodnie z zał.4
 - 3) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej zał. 5.
 - 4) Oświadczenie o posiadaniu: mikro przedsiębiorcy małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy lub dużego przedsiębiorcy zgodnie z zał. 6
 - 5) Kartę katalogową potwierdzającą wymagane parametry przedmiotowego materiału.
- IV. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy).**

a) Przy pierwszej dostawie:

- Karta katalogowa / karta wyrobu
- Instrukcja użytkowania

b) Przy każdej dostawie:

- a) dowód dostawy materiału (WZ)
- b) świadectwo kontroli jakości potwierdzający zgodność wykonania z dokumentacją i zawierający co najmniej:
 - nazwę i adres wytwórni
 - nazwę i oznaczenie wyrobu
 - rok i miesiąc produkcji
 - datę, podpisy przedstawicieli i pieczęć wytwórni, lub widoczne oznaczenie działu kontroli jakości producenta na opakowaniu
- c) karta gwarancyjna

V. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

Min.12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

VI. Inne:

- Termin realizacji: 14 dni od daty przesłania zamówienia Wykonawcy.
- Termin płatności 30 dni.

VII. Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- X - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnictwa, drewno, opakowania itp.)

15.10.2020.

.....
Data

LZ Ruch P. Dział Spraw Pracowniczych
i Socjalnych
Główny Specjalista
.....
Imię i nazwisko, podpis