

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹**

- I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rur oraz kształtek z tworzyw sztucznych do wody zimnej – do naprawy uszkodzonego rurociągu zasilającego łącznie górnicze oraz pralnie dla Oddziału PGG S.A. KWK Piast – Ziemowit Ruch Piast**

MATERIAŁ	PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
RURA Z TWORZYW SZTUCZNYCH NP PE-100 SDR-11, LUB RÓWNOWAŻNA PN-16 160X14,6MM DO TRANSPORTU WODY ZIMNEJ I KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ	• Materiał – tworzywo sztuczne • Klasa ciśnienia – PN 16 • Średnica – DN 160 • Grubość ścianki – 14,6 mm • Bosa • Do zgrzewania doczołowego
RURA Z TWORZYW SZTUCZNYCH NP PE-100 SDR-11, LUB RÓWNOWAŻNA PN-16 110X10,0MM DO TRANSPORTU WODY ZIMNEJ I KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ	• Materiał – tworzywo sztuczne • Klasa ciśnienia – PN 16 • Średnica – DN 110 • Grubość ścianki – 10 mm • Bosa • Do zgrzewania doczołowego
TRÓJNIK RÓWNOPRZELOTOWY NP PE-100 SDR-11, LUB RÓWNOWAŻNY KĄT.90ST. PN-16 160X14,6MM BOSY DO ZGRZEWANIA DOCZOŁOWEGO	• Typ – równoprzelotowy • Średnica zew. – DN 160 • Klasa ciśnienia – PN 16 • Grubość ścianki – 14,6 mm • Do zgrzewania doczołowego
TULEJA KOŁNIERZOWA KRÓTKA NP PE-100 SDR-11, LUB RÓWNOWAŻNA PN-16 160X14,6MM	• Średnica zew. – DN 160 • Klasa ciśnienia – PN 16 • Grubość ścianki – 14,6 mm • Do zgrzewania doczołowego
TULEJA KOŁNIERZOWA KRÓTKA NP PE-100 SDR-11, LUB RÓWNOWAŻNA PN-16 110X10,0MM	• Średnica zew. – DN 110 • Klasa ciśnienia – PN 16 • Grubość ścianki – 10 mm • Do zgrzewania doczołowego
KOLANO Z TWORZYW SZTUCZNYCH NP PE-100 SDR-11, LUB RÓWNOWAŻNE 90ST. PN-16 110X10,0 MM	• Średnica zew. – DN 110 • Klasa ciśnienia – PN 16 • Grubość ścianki – 10 mm • Kąt – 90° • Złącze elektrooporowe

¹ Uwaga! – Wnioskodawca może odstąpić od opisu wymagań prawnych i wymaganych parametrów techniczno-użytkowych a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust.2 *Wytycznych (...)*.

ELEKTROOPOROWE	
KOLANO Z TWORZYW SZTUCZNYCH NP. PE-100 SDR- 11, LUB RÓWNOWAŻNE 45ST. PN-16 110X10,0MM ELEKTROOPOROWE	• Średnica zew. – DN 110 • Klasa ciśnienia – PN 16 • Grubość ścianki – 10 mm • Kąt – 45° • Złącze elektrooporowe
KOLANO Z TWORZYW SZTUCZNYCH NP PE-100 SDR- 11, LUB RÓWNOWAŻNE 90ST. PN-16 160X14,6MM ELEKTROOPOROWE	• Średnica zew. – DN 160 • Klasa ciśnienia – PN 16 • Grubość ścianki – 14,6 mm • Kąt – 90° • Złącze elektrooporowe
MUFA Z TWORZYW SZTUCZNYCH NP PE-100 SDR- 11, LUB RÓWNOWAŻNE PN-16 Q 110X10,0 ELEKTROOPOROWA CIŚNIENIOWA	• Średnica zew. – DN 110 • Klasa ciśnienia – PN 16 • Grubość ścianki – 10 mm • Złącze elektrooporowe
MUFA Z TWORZYW SZTUCZNYCH NP PE-100 SDR- 11, LUB RÓWNOWAŻNE PN-16 Q 160X14,6 ELEKTROOPOROWA CIŚNIENIOWA	• Średnica zew. – DN 160 • Klasa ciśnienia – PN 16 • Grubość ścianki – 14,6 mm • Złącze elektrooporowe
TRÓJNIK RÓWNOPRZELOTOWY NP PE- 100 SDR-11, LUB RÓWNOWAŻNY KĄT.90ST. PN- 16 110X10,0MM BOSY DO ZGRZEWANIA DOCZOŁOWEGO	• Typ – równoprzelotowy • Średnica zew. – DN 110 • Klasa ciśnienia – PN 16 • Grubość ścianki – 10 mm • Kąt – 90° • Do zgrzewania doczołowego
KOLANO Z TWORZYW SZTUCZNYCH DŁUGIE NP PE- 100 SDR-11, LUB RÓWNOWAŻNE 45ST. PN-16 160X14,6MM DO ZGRZEWANIA DOCZOŁOWEGO	• Średnica zew. – DN 160 • Klasa ciśnienia – PN 16 • Grubość ścianki – 14,6 mm • Kąt – 45° • Do zgrzewania doczołowego
KOLANO Z TWORZYW SZTUCZNYCH DŁUGIE NP PE- 100 SDR-11, LUB RÓWNOWAŻNE 90ST. PN-16 160X14,6MM DO ZGRZEWANIA DOCZOŁOWEGO	• Średnica zew. – DN 160 • Klasa ciśnienia – PN 16 • Grubość ścianki – 14,6 mm • Kąt – 90° • Do zgrzewania doczołowego
KOLANO Z TWORZYW SZTUCZNYCH DŁUGIE NP PE- 100 SDR-11, LUB RÓWNOWAŻNE 90ST. PN-16	• Średnica zew. – DN 110 • Klasa ciśnienia – PN 16 • Grubość ścianki – 10 mm • Kąt – 90°

110X10MM DO ZGRZEWANIA DOCZOŁOWEGO	Do zgrzewania doczołowego
KOLANO Z TWORZYW SZTUCZNYCH DŁUGIE NP PE- 100 SDR-11, LUB RÓWNOWAŻNE 45ST. PN-16 110X10MM DO ZGRZEWANIA DOCZOŁOWEGO	- Średnica zew. – DN 110 - Klasa ciśnienia – PN 16 - Grubość ścianki – 10 mm - Kąt – 45° - Do zgrzewania doczołowego
REDUKCJA DŁUGA NP PE-100 SDR-11, LUB RÓWNOWAŻNA PN-16 160X14,6/110X10,0MM EKSCENTRYCZNA	- Średnica zew. – DN 160 do DN 110 - Klasa ciśnienia – PN 16 - Grubość ścianki – 14,6 do 10 mm - Ekscentryczna - Do zgrzewania doczołowego

II. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno-użytkowe: (jeżeli dotyczy)

- Oferowany materiał musi być fabrycznie nowy i wolny od wad prawnych i nie może naruszać praw majątkowych osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu go przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
- Oferowany materiał jako przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z aktualnie obowiązujących norm i przepisów mających zastosowanie dla danego wyrobu, co musi być oświadczone w Świadectwie Jakości.
- Oferowany materiał/ wyrób musi spełniać wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
- Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z obowiązującymi normami.
- Oferowany przedmiot zamówienia musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego wyrobu oraz identyfikatorem graficznym wytwórcy.
- Wymagania pakowania, magazynowania i transportu:
 - Produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

7) Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:

- Rury ; Kształtki(mm)- muszą mieć tą samą średnicę wewnętrzną i zewnętrzną oraz tą samą nominalną grubość ścianki co jest jednym z warunków prawidłowego wykonania zgrzewania doczołowego (podstawa wymogu instrukcja dla instalatorów).
- Przedmiotowe rury i kształtki będą stanowiły wyposażenie do już istniejących sieci wykonanych z polietylenu PE AS 100 SDR 11 PN 16
- Grubość ścianki rur i kształtek określone są poprzez ich SDR(znormalizowany stosunek wymiarów).

8) Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie robocze wyrażone w MPa.

a) w przypadku oferowania równoważnych zamienników rur, kształtek - w wyniku zgrzewania z istniejącą siecią nie może występować pogorszenie właściwości istniejących sieci zakresie;

- wytrzymałości spoin
- ścieralności
- wytrzymałości ciśnieniowej

9) Sposób zakończenia rury.

- obustronne zakończenie rury bosc przystosowane do połączeń zgrzewanych.

III. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty (jeżeli dotyczy).

- 1) Wykaz parametrów techniczno-użytkowych** oferowanego przedmiotu zamówienia spełnienia wymagań prawnych oraz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – zgodnie z załącznikiem nr 2a
- 2) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty**, iż wyrób spełnia wymagania Prawa Polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – **zgodnie z załącznikiem nr 1**
- 3) Oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności** do tej samej grupy kapitałowej- **zgodnie z załącznikiem nr 2.**
- 4) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu statusu:** mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy lub dużego przedsiębiorcy - **zgodnie z załącznikiem nr 3**
- 5) Kartę katalogową produktu** potwierdzającą wymagane parametry przedmiotowego materiału.

IV. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy).

a) Przy pierwszej dostawie:

- nie dotyczy

b) Przy każdej dostawie:

a) dowód dostawy materiału (WZ) – wygenerowany w portalu Dostawcy LDO Polskiej Grupy Górniczej S.A.

b) świadectwo kontroli jakości zawierający co najmniej:

- nazwę i adres wytwórni
- nazwę i oznaczenie wyrobu
- rok i miesiąc produkcji
- datę, podpisy przedstawicieli i pieczęć wytwórni, lub widoczne oznaczenie działu kontroli jakości producenta na opakowaniu

c) dokument gwarancyjny

V. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

Min.12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

VI. Inne:

- Termin realizacji: **do 30 dni** od daty przesłania zamówienia Wykonawcy.
- Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

VII. Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- X - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnictwa, drewno, opakowania itp.)

.....
Data

Aleksander
Michalski
.....
Imię i nazwisko, podpis

Elektronicznie podpisany
przez Aleksander Michalski
Data: 2026.10.26 13:04:53
+01'00'

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZE ZAMAWIAJĄCEGO.

A. Parametry techniczno-użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oferowany przedmiot zamówienia spełnia poniższe wymagania:

MATERIAŁ	PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru).
RURA Z TWORZYW SZTUCZNYCH NP. PE-100 SDR-11, LUB RÓWNOWAŻNA PN-16 160X14,6MM DO TRANSPORTU WODY ZIMNEJ I KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ	• Materiał – Tworzywo sztuczne • Klasa ciśnienia – PN 16 • Średnica – DN 160 • Grubość ścianki – 14,6 mm • Bosa • Do zgrzewania doczołowego	
RURA Z TWORZYW SZTUCZNYCH NP PE-100 SDR-11, LUB RÓWNOWAŻNA PN-16 110X10,0MM DO TRANSPORTU WODY ZIMNEJ I KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ	• Materiał – Tworzywo sztuczne. • Klasa ciśnienia – PN 16 • Średnica – DN 110 • Grubość ścianki – 10 mm • Bosa • Do zgrzewania doczołowego	
TRÓJNIK RÓWNOPRZELOTOWY NP PE-100 SDR-11, LUB RÓWNOWAŻNY KĄT.90ST. PN-16 160X14,6MM BOSY DO ZGRZEWANIA DOCZOŁOWEGO	• Typ – równoprzelotowy • Średnica zew. – DN 160 • Klasa ciśnienia – PN 16 • Grubość ścianki – 14,6 mm • Do zgrzewania doczołowego	
TULEJA KOŁNIERZOWA KRÓTKA NP PE-100 SDR-11, LUB RÓWNOWAŻNA PN-16 160X14,6MM	• Średnica zew. – DN 160 • Klasa ciśnienia – PN 16 • Grubość ścianki – 14,6 mm • Do zgrzewania doczołowego	

TULEJA KOŁNIERZOWA KRÓTKA NP PE-100 SDR-11, LUB RÓWNOWAŻNA PN-16 110X10,0MM	• Średnica zew. – DN 110 • Klasa ciśnienia – PN 16 • Grubość ścianki – 10 mm • Do zgrzewania doczołowego	
KOLANO Z TWORZYW SZTUCZNYCH NP PE-100 SDR-11, LUB RÓWNOWAŻNE 90ST. PN-16 110X10,0 MM ELEKTROOPOROWE	• Średnica zew. – DN 110 • Klasa ciśnienia – PN 16 • Grubość ścianki – 10 mm • Kąt – 90° • Złącze elektrooporowe	
KOLANO Z TWORZYW SZTUCZNYCH NP PE-100 SDR- 11, LUB RÓWNOWAŻNE 45ST. PN-16 110X10,0MM ELEKTROOPOROWE	• Średnica zew. – DN 110 • Klasa ciśnienia – PN 16 • Grubość ścianki – 10 mm • Kąt – 45° • Złącze elektrooporowe	
KOLANO Z TWORZYW SZTUCZNYCH NP PE-100 SDR-11, LUB RÓWNOWAŻNE 90ST. PN-16 160X14,6MM ELEKTROOPOROWE	• Średnica zew. – DN 160 • Klasa ciśnienia – PN 16 • Grubość ścianki – 14,6 mm • Kąt – 90° • Złącze elektrooporowe	
MUFA Z TWORZYW SZTUCZNYCH NP PE-100 SDR-11, LUB RÓWNOWAŻNA PN-16 Q 110X10,0 ELEKTROOPOROWA CIŚNIENIOWA	• Średnica zew. – DN 110 • Klasa ciśnienia – PN 16 • Grubość ścianki – 10 mm • Złącze elektrooporowe	

MUFA Z TWORZYW SZTUCZNYCH NP PE-100 SDR-11, LUB RÓWNOWAŻNA PN-16 Q 160X14,6 ELEKTROOPOROWA CIŚNIENIOWA	• Średnica zew. – DN 160 • Klasa ciśnienia – PN 16 • Grubość ścianki – 14,6 mm • Złącze elektrooporowe	
TRÓJNIK RÓWNOPRZELOTOWY NP PE-100 SDR-11, LUB RÓWNOWAŻNY KĄT.90ST. PN-16 110X10,0MM BOSY DO ZGRZEWANIA DOCZOŁOWEGO	• Typ – równoprzelotowy • Średnica zew. – DN 110 • Klasa ciśnienia – PN 16 • Grubość ścianki – 10 mm • Kąt – 90° • Do zgrzewania doczołowego	
KOLANO Z TWORZYW SZTUCZNYCH DŁUGIE NP PE-100 SDR-11, LUB RÓWNOWAŻNE 45ST. PN-16 160X14,6MM DO ZGRZEWANIA DOCZOŁOWEGO	• Średnica zew. – DN 160 • Klasa ciśnienia – PN 16 • Grubość ścianki – 14,6 mm • Kąt – 45° • Do zgrzewania doczołowego	
KOLANO Z TWORZYW SZTUCZNYCH DŁUGIE NP PE-100 SDR-11, LUB RÓWNOWAŻNE 90ST. PN-16 160X14,6MM DO ZGRZEWANIA DOCZOŁOWEGO	• Średnica zew. – DN 160 • Klasa ciśnienia – PN 16 • Grubość ścianki – 14,6 mm • Kąt – 90° • Do zgrzewania doczołowego	
KOLANO Z TWORZYW SZTUCZNYCH DŁUGIE NP PE-100 SDR-11, LUB RÓWNOWAŻNE 90ST. PN-16 110X10MM DO ZGRZEWANIA DOCZOŁOWEGO	• Średnica zew. – DN 110 • Klasa ciśnienia – PN 16 • Grubość ścianki – 10 mm • Kąt – 90° • Do zgrzewania doczołowego	

KOLANO Z POLIETYLENU DŁUGIE PE-100 SDR-11 45ST. PN-16 110X10MM DO ZGRZEWANIA DOCZOŁOWEGO	• Średnica zew. – DN 110 • Klasa ciśnienia – PN 16 • Grubość ścianki – 10 mm • Kąt – 45° • Do zgrzewania doczołowego	
REDUKCJA DŁUGA PE-100 SDR-11 PN-16 160X14,6/110X10,0MM EKSCENTRYCZNA	• Średnica zew. – DN 160 do DN 110 • Klasa ciśnienia – PN 16 • Grubość ścianki – 14,6 do 10 mm • Ekscentryczna • Do zgrzewania doczołowego	

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne i wymagania określone przez Zamawiającego.

- 1) Oświadczam, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wag prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuje się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

C. Załączone do oferty oświadczenia potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek

.....

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

- 2) Nazwa wyrobu oraz nr pozycji z formularza ofertowego:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- 3) Producent wyrobu:

(pełna nazwa i adres)

- 4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym, tj.:

(jeżeli dotyczy wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

pieczęć i podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy

*) w przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktować będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

Nr postępowania:

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze _____ oświadczamy, że:

- ☐ Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
lub
- ☐ Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej: 		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Kod aukcji

ZAŁĄCZNIK NR 3

Data.....

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY,
ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków *** do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*