Załącznik nr 2
do Wniosku

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO POTWIERDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ

Lp.	Nazwa urządzenia	Parametry wymagane przez zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio ***TAK/NIE*** lub wartość parametru
1	**ŻERDŹ WIROWANA E-12/10 DŁUGOŚĆ 12M 10KN ZASTOSOWANIE JAKO SŁUPY OŚWIETLENIOWE DRÓG OSIEDLI OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH** Zdjęcie poglądowe żerdzi wirowanych typu E	Typ wyrobu: żerdź wirowana strunobetonowa typu **E-12/10**, o przekroju kołowym i trzonie stożkowym.	
		Długość całkowita żerdzi: **12,0 m.**	
		Nośność użytkowa (siła wierzchołkowa): nie mniejsza niż **10kN**.	
		Średnica zewnętrzna wierzchołka: **218 mm**; średnica zewnętrzna podstawy: **ok. 398 mm.** Wymiary muszą umożliwiać zamocowanie osprzętu przewidzianego dla żerdzi E-12/10 o wierzchołku **Ø 218 mm.**	
		Materiał: beton sprężony, zagęszczony metodą wirowania, klasy co najmniej **C40/50.**	
		Wyrób zgodny z **PN-EN 12843:2008** „Prefabrykaty z betonu — Maszty i słupy" lub normą równoważną mającą zastosowanie do oferowanego wyrobu.	
		Zastosowanie: konstrukcja wsporcza oświetlenia zewnętrznego dróg, placów i terenów przemysłowych, z możliwością montażu osprzętu oświetleniowego dobranego do żerdzi.	
		Powierzchnia żerdzi gładka, bez uszkodzeń, ubytków betonu i rys wpływających na nośność lub trwałość; wyrób fabrycznie nowy.	
		Trwałe oznakowanie pozwalające zidentyfikować producenta, typ **E-12/10**, nośność i datę produkcji; nośność oznaczona kolorem czerwonym, jeżeli producent stosuje oznaczenia barwne.	
		Wraz z dostawą: dokumenty potwierdzające deklarowane właściwości użytkowe i dopuszczenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz karta techniczna zawierająca wymiary i masę żerdzi.	

_____

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy**)

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK ROW Ruch Marcel
Nadsztygar Elektryczny
ds. Obiektów Podstawowych i Ruchu Powierzchni
Krzysztof Kucal