

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa słupy oświetleniowe dróg osiedli obiektów przemysłowych dla PGG SA Oddział KWK ROW Ruch Marcel - nr grupy 288.

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe.

1. Wyroby stanowiące przedmiot zamówienia muszą:
 - a. Spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów i być zgodne z normami mającymi zastosowanie dla danego wyrobu.
 - b. Być fabrycznie nowe i wolne od wad.
 - c. Spełniać następujące wymagania:

Lp.	Nazwa urządzenia	Wymagane parametry
1	<p style="text-align: center;">ŻERDŹ WIROWANA E-12/10 DŁUGOŚĆ 12M 10KN ZASTOSOWANIE JAKO SŁUPY OŚWIECENIOWE DRÓG OSIEDLI OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH</p>  <p><i>Zdjęcie poglądowe żerdzi wirowanych typu E</i></p>	Typ wyrobu: żerdź wirowana strunobetonowa typu E-12/10, o przekroju kołowym i trzonie stożkowym.
		Długość całkowita żerdzi: 12,0 m.
		Nośność użytkowa (siła wierzchołkowa): nie mniejsza niż 10kN.
		Średnica zewnętrzna wierzchołka: 218 mm ; średnica zewnętrzna podstawy: ok. 398 mm . Wymiary muszą umożliwiać zamocowanie osprzętu przewidzianego dla żerdzi E-12/10 o wierzchołku Ø 218 mm .
		Materiał: beton sprężony, zagęszczony metodą wirowania, klasy co najmniej C40/50 .
		Wyrób zgodny z PN-EN 12843:2008 „Prefabrykaty z betonu — Maszty i słupy” lub normą równoważną mającą zastosowanie do oferowanego wyrobu.
		Zastosowanie: konstrukcja wsporcza oświetlenia zewnętrznego dróg, placów i terenów przemysłowych, z możliwością montażu osprzętu oświetleniowego dobranego do żerdzi.
		Powierzchnia żerdzi gładka, bez uszkodzeń, ubytków betonu i rys wpływających na nośność lub trwałość; wyrób fabrycznie nowy.
		Trwałe oznakowanie pozwalające zidentyfikować producenta, typ E-12/10 , nośność i datę produkcji; nośność oznaczona kolorem czerwonym, jeżeli producent stosuje oznaczenia barwne.
		Wraz z dostawą: dokumenty potwierdzające deklarowane właściwości użytkowe i dopuszczenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz karta techniczna zawierająca wymiary i masę żerdzi.

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty (jeżeli dotyczy).

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
3. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy – zgodnie ze wzorem.
4. Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia do potwierdzenia przez wykonawcę – załącznik nr 2.

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy).

1) Przy pierwszej dostawie:

1. Dokument dostawy (WZ) z wpisanym numerem zamówienia.
2. Deklaracja zgodności.

2) Przy każdej dostawie:

1. Dokument dostawy (WZ) z wpisanym numerem zamówienia.
2. Deklaracja zgodności.

4. Wymagania dotyczące gwarancji: min. 12 miesięcy od dostawy do Zamawiającego

5. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji: (nie dotyczy).

6. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (nie dotyczy).

7. Inne - Termin dostawy: do 30 dni od daty otrzymania zamówienia

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- X - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: (wymienić np.: złom, odpady pogórnictwa, drewno, opakowania itp.)

*Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek na dostawę
słupy oświetleniowe dróg osiedli obiektów przemysłowych.*

29.10.2026

Data

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK ROW Ruch Marcel
Nadsztygar Elektryczny
15. Obiektów Podziemnych i Ruchu Powierzchni
Imię i nazwisko, podpis
Krzysztof Kuja