WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

1.1 Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, dostarczony wyłącznie w nowych opakowaniach, powinien być wykonany zgodnie z wprowadzonymi do ogólnego stosowania normami, właściwymi przepisami prawnymi pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji i higieny pracy oraz spełniać wymagania aktów prawnych wdrażających dyrektywy nowego podejścia UE do polskiego ustawodawstwa.

1.2 Materiał będący przedmiotem zamówienia powinien spełniać następujące wymagania techniczne i spełniać określone parametry:

1.2.1 **Kabel płaski YdYp 5x1,5^2 oraz 5x2,5^2 450/750V**

Kabel o żyłach miedzianych jednodrutowych (D) w izolacji polwinitowej (Y) i w powłoce polwinitowej (Y) płaski (p). Przewody elektroenergetyczne przeznaczone do układania na stałe wewnątrz pomieszczeń pod, w oraz na tynku. Przewody do pracy w otoczeniu o temperaturze od -40°C do +70°C i wilgotności względnej do 100%.

DANE TECHNICZNE:

- Napięcie: 450/750 V
- Ilość żył: 5
- Przekrój żyły: 1,5/2,5 mm2
- Materiał żyły: drut miedziany klasy 1
- Izolacja: polwinitowa
- Powłoka: polwinitowa
- Kolory izolacji żył wewnętrznych: brązowa, czarna, szara , niebieska i żółto-zielona
- Zastosowanie: do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych na tynku i pod tynkiem . Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe z żyłami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powłoce polwinitowej, płaskie.

Uwaga
Podane parametry są zgodne z parametrami aparatury obecnie stosowanej w urządzeniach. Oferowane zamienniki nie mogą posiadać gorszych parametrów.

2. **Podane w ofercie ceny netto winny zawierać koszt gospodarowania odpadami (KGO).**

3. **Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:**

3.1 Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

3.2 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

3.3 Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro-przedsiębiorcy, małego, średniego lub dużego przedsiębiorcy.

3.4 Karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań Zamawiającego.

4. **Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy).**

4.1 Przy każdej dostawie:

4.1.1 Świadectwo kontroli jakości.

4.1.2 Karta gwarancyjna.

4.1.3 Dowód wydania WZ.

5. **Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):**

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego lub:

.....

6. **Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:**

.....

7. **Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.**

.....

8. **Inne**

.....

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko

☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający

☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: .....*(wymienić np.: złom, odpady pogórnicze, drewno, opakowania itp.)*

DZIAŁ ENERGOMECHANICZNY TM-W
Nadsztygar Elektryczny MED-W

.....
Data

.....
Imię i nazwisko, podpis