Załącznik Nr 2A

WYKAZ ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SILNIK 3SGF-315 M-4-E 132kW 1000V

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne				**Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru**
L.p.	**Parametr techniczny**	**Jednostka**	**Wartość**	
1.	Wielkość mechaniczna		315	
2.	Rodzaj pracy		S1,S4 60% 40 c/h	
3.	Klasa izolacji		F	
4.	Napięcie znamionowe	V	1000	
5.	Moc znamionowa	kW	132	
6.	Czynnik chłodzący		POWIETRZE	
7.	Liczba biegunów		4	
8.	Stopień ochrony		IP 56	
9.	Prędkość znamionowa	obr/min	1480	
10.	Długości wałka	mm	170	
11.	Średnica wałka	mm	80k6	
12.	Rozstaw otworów mocujących A	mm	508	
13.	Rozstaw otworów mocujących B	mm	457	
14.	Obudowa		wzmocniona	
15.	Skrzynka zaciskowa z dwoma wpustami kablowymi			
16.	Wykonanie		kołnierzowo-łapowy	
Typ oferowanego materiału:				

……..……

(pieczęć i podpis oferenta lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)