SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa styczników z dobezpieczeniem dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK Piast Ziemowit Ruch Ziemowit, nr grupy 312-9.

- Szczegółowe wymagane parametry techniczne ujęto w załączniku 2a.

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

I. Wymagania prawne:

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa jeżeli ma zastosowanie tj.:

1. Systemu oceny zgodności i wynikających z niego Dyrektyw nowego podejścia:

   1) Dyrektywa (EMC) 2014/30/UE wprowadzona Ustawą z dnia 13 kwietnia 2016r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U.2017 poz. 1398). Wymagania tej dyrektywy mają zastosowanie gdy producent ocenia dany podzespół jako gotowy wyrób i wystawia Deklarację zgodności UE .
   2) Dyrektywa (LVD) 2014/35/UE wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. (Dz.U.2016 poz. 806),w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego. Zamawiający uzna za spełnienie wymagań jeżeli dołączony do oferty dokument „Wzór Deklaracji zgodności" potwierdza spełnienie wymagań dyrektywy 2014/35/UE i wyrób będzie posiadał znak CE .

2. Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017, poz. 1118).

II. Wymagane parametry techniczno-użytkowe:

1. Aparatura będąca przedmiotem zamówienia powinna być fabrycznie nowa, zgodna z parametrami techniczno – użytkowymi określonymi w formularzu ofertowym i wolna od wad. Pod pojęciem fabrycznie nowa, Zamawiający żąda zaoferowania wyrobu stanowiącego przedmiot zamówienia, do którego skompletowania użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.

2. Zamawiający nie dopuszcza stosowania równoważników, ponieważ przedmiotem zamówienia są części zamienne wchodzące w skład urządzeń, takich jak wyłączniki stycznikowe, rozruszniki kopalniane, rozruszniki tyrystorowe, zestawy manewrowe, stacje kompaktowe, zespoły transformatorowe, zespoły lokalnego sterowania oraz skrzynki łączeniowe, tj.: urządzeń, które dopuszczają stosowanie części zamiennych tylko i wyłącznie wymienionych w instrukcji obsługi / DTR wyrobów gotowych chyba, że jednostka notyfikowana w certyfikacie badania typu WE/UE urządzenia dopuściła zastosowanie innych części zamiennych, podzespołów spełniających parametry równoważności oraz wymaganej Dyrektywy ATEX.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na wyroby tożsame z wyrobem wymienionym w Formularzu Ofertowym w przypadku zaprzestania produkcji wyrobów wymienionych w Formularzu Ofertowym. Pod pojęciem wyrobu tożsamego z wyrobem tego samego producenta, którego wyrób znajduje się w Formularzu Ofertowym, którego wymiary, parametry istotne z punktu widzenia montażu, są zgodne z wymiarami,

parametrami wyrobu będącego przedmiotem zamówienia a pozostałe parametry nie gorsze od parametrów wyrobu wskazanego w Formularzu Ofertowym, stawiające możliwość wzajemnego zastąpienia bez konieczności dokonania przeróbek w obiekcie, w którym zostaną zabudowane. Wraz z dostawą takiego wyrobu należy dostarczyć uzupełnienie do DTR/ instrukcji użytkowania urządzenia, do którego dana część zamienna ma być zastosowana, która opisuje zastosowanie wyrobu tożsamego.

4. Należy złożyć ofertę zgodną z wskazanymi poniżej dokumentacjami gdyż stanowią one części zamienne do ognioszczelnej stacji transformatorowej zgodnej z DTR nr: **DTR-01/12/2013**
5. **Oryginalne części zamienne** – aparatura elektryczna przeznaczona do wbudowania w eksploatowanych przez Zamawiającego urządzeniach i wykonana wg rysunku oraz dokumentacji, zgodnie z którą producent wykonał urządzenie.
6. **Katalogowe części zamienne** – aparatura elektryczna przeznaczona do wbudowania w eksploatowanych przez Zamawiającego urządzeniach i wykonana wg rysunku oraz dokumentacji innego podmiotu (producenta podzespołu / części zamiennej) niż producent urządzenia.

III. Przedmiotowe środki dowodowe wymagane w celu potwierdzenia spełnienia wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia określonych przez Zamawiającego

1. **Wykaz parametrów** techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia wg wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 2a.**
2. **Oświadczenie** dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek
3. **Oświadczenie** o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
4. **Oświadczenie** o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.
5. Wymagania dla oryginalnych części zamiennych :
   a) Oświadczenie wykonawcy, że oferowane części zamienne są nowymi, oryginalnymi częściami zamiennymi producenta- zgodnie z **Załącznikiem Nr 1a** .
   b) Jeżeli ofertę składa wykonawca będący producentem urządzenia do którego części zamienne mają być zastosowane oferta powinna zawierać oświadczenie producenta tego urządzenia zgodnie z **Załącznikiem Nr 1b** .
   c) Jeżeli ofertę składa wykonawca nie będący producentem oferta powinna zawierać oświadczenie producenta zgodnie z **Załącznikiem Nr 1b** oraz oświadczenie producenta oferowanych części zamiennych o zapewnieniu wykonawcy dostaw oryginalnych części zamiennych w okresie nie krótszym niż okres trwania umowy - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1c** .
6. Wymagania dla katalogowych części zamiennych :
   a) Oświadczenie wykonawcy, że oferowane części zamienne są nowymi, katalogowymi częściami zamiennymi producenta - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1e** .
   Jeżeli ofertę składa wykonawca nie będący producentem części katalogowych, oferta powinna zawierać oświadczenie producenta oferowanych części zamiennych o zapewnieniu wykonawcy dostaw katalogowych części zamiennych w okresie nie krótszym niż okres trwania umowy - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1f** .
   b) Dla części zamiennych budowy zwykłej i objętych systemem oceny zgodności oferta powinna zawierać „Wzór Deklaracji zgodności" potwierdzającej spełnienie wymagań prawnych
7. Karta katalogowa oferowanego wyrobu .

IV. Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych:

a) Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.
b) Dokument gwarancyjny.
c) Świadectwo jakości.

V. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

VI. Wymagany termin dostawy:

90 dni od daty przekazania zamówienia do Wykonawcy.

MEL Ruch Z
Nadsztygar ds. Teletechniki i Automatyki oraz Gazometrii
Tomasz Jamrozik

.....

.....

Załącznik 2a

ZADANIE 1

ZESPÓŁ STYCZNIKA Z DOBEZPIECZENIEM TYPU MAR-LSV-450 lub równoważny

Parametry	**Wymagane parametry techniczne**	**Wypełnia oferent** [parametry oferowanego materiału]
Przeznaczenie	Do zabudowy po stronie DN w ognioszczelnych stacja transformatorowych typu: MAR-…-…/…/…/…PM, MAR-G-…-…/…/…/…PM. MAR-GI-…-…/…/…/…PM	
SPECYFIKACJA		
TYP	**MAR-LSV-450 lub równoważny**	
Stycznik próżniowy z dobezpieczeniem	TAK	
Prąd wyłączalny	450 A	
Prąd znamionowy	450 A	
Zwarciowa zdolność łączenia	Min 25kA	
Wymiary gabarytowe	240x280x400 mm	
Typ oferowanego materiału:		

.....

(pieczęć i podpis oferenta lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)