Załącznik nr 2
do Wniosku

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

A. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest materiał w ilości i rodzaju szczegółowo określonym w Formularzu Ofertowym:

1. WYŁĄCZNIK PRÓŻNIOWY E2BRAVO SR120630251502751101101000300001000 630A 110 AC/DC 12KV 25KA PODZIAŁKA MIĘDZYBIEGUNOWA 275MM PIONOWA 150MM STACJONARNY NA WÓZKU RETROFITU PRODUKCJI ELEKTROMETAL ENERGETYKA lub równoważne:
   - wyłącznik próżniowy,
   - wyłącznik w wykonaniu retrofitowym,
   - napięcie znamionowe: 12kV,
   - prąd znamionowy: 630A,
   - prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany: min. 25kA,
   - prąd znamionowy załączany zwarciowy: min. 63kA,
   - trwałość mechaniczna: 30 000 operacji,
   - temperatura pracy: min. -10°C do +55°C,
   - napięcie sterownicze: 110 V DC,
   - klasa wyłącznika: E2,C2,S1,M2,
   - możliwość podłączenia i rozłączenia oprzewodowania sterowniczego pola od wyłącznika za pomocą dostosowanego złącza gniazdo-wtyczka do istniejącego pola rozdzielczego,
   - wyposażenie w układ antypompujący,
   - wyposażenie w cewkę blokująca,
   - wyposażenie w dwie cewki otwierające,
   - wyposażenie w jedną cewkę zamykająca,
   - podziałka międzybiegunowa (pozioma): 150mm,
   - podziałka pionowa: 275mm,
   - napęd wyłącznika: zasobnikowo-sprężynowy,
   - elektryczne zbrojenie napędu.

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno-użytkowe:

1. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z normami wprowadzonymi do ogólnego stosowania oraz właściwymi przepisami prawnymi pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji, higieny pracy i bezpieczeństwa pożarowego.
2. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy i wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych. Zamawiający żąda zaoferowania wyrobu do wytworzenia którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były używane i regenerowane.
3. Cena jednostkowa opakowania w ilości podanej w formularzu ofertowym.

4. Dopuszcza się składanie ofert na materiały równoważne, zgodne z parametrami podanymi w opisie zamówienia

C. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą.

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – zgodnie z **Załącznikiem Nr 1.**
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 3.**
3. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy zgodnie z **Załącznikiem Nr 4.**
4. Karta katalogowa produktu potwierdzająca wymagane parametry.
5. [illegible]

D. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

1. Dowód dostawy materiału (WZ)
2. Dokument gwarancyjny wyrobu
3. Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)
4. Deklaracja zgodności producenta.

E. Wymagania dotyczące gwarancji

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

F. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji: *Nie dotyczy*

G. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: *Nie dotyczy*

H. Inne

Termin realizacji zamówienia : ~~do~~ 8 tygodni (56 dni) od przekazania zamówienia do Wykonawcy

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

☐ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: .....*(wymienić np.: złom, odpady po górnicze, drewno, opakowania itp.)*

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

31.10.2026
.....
Data

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK ROW Ruch Jankowice
Oddział Elektryczny
ds. Obiektów Podstawowych i Ruchu Powierzchni
Sztygar Oddziałowy
.....
Tomasz Pacia
Imię i nazwisko, podpis